



APARATO	DIST. EN CM.			CUADRO DE SIMBOLOS ELECTRICOS
	A PARED	A TECHO		
Cuadro genl. de dist.	200			CUADRO DISTRIBUCION
Caja derivacion		20		PUNTO DE LUZ ESTANCO 1 x 60 W
Pulsador	110			INTERUPTOR
Interruptor	110			INTERUPTOR CONMUTADO
Zumbador		20		BASE ENCHUFE 16 A.T.T.
Comutador	110			BASE ENCHUFE 25 A.T.T.
Base de enchufe 10/16A	20			BASE PROTEGIDA ENCHUFE 16 A.T.T.
Base de enchufe 25A	70			BASE ENCHUFE DE T.V.
Cuadro mando y prot. alumbr.	130			BASE ENCHUFE DE TLEF.
Cuadro prot. lineas F.M.	130			PUNTO DE LUZ DOWNLIGHT
Modulo contadores	> 50			CONDUCCION ELECTRICA
Inter. control potencia	200			CIRCUITO PARA CONEXION ENCHUFES

NOTA: Cualquier parte de la instalacion interior quedara a una distancia no inferior de 5cm. de las condizaciones de telefono, soneamiento, agua y gas.

Los enchufes de suelo irán a ras del mismo. El suelo técnico permite la redistribución de la instalacion en caso de futuras modificaciones en la distribución de mobiliario.