



INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN			
Diámetro de las conducciones			Climatizadora de tipo Bomba de calor reversible Aire-Agua
Acortada	60 mm		Fancoil con embocadura de tubos
Derivación a climatizadora	40 mm		para instalación por suelo técnico
Sección de los conductos			Conducto de impulsión realizado en fibra de vidrio
Altura del conducto	300 mm		Tubería de agua de retorno
Sección variable según cálculo			Regilla de impulsión
Sección de las rejillas			Regilla de retorno
Anchura de rejilla	100 mm		Control de climatización individualizado
Longitud variable según planos	> 250 mm		Montante de agua de impulsión
Se han calculado rejillas puntuales de ancho variable, sustituyendo estas por otros de ancho fijo pero con sección > a la calculada.			Fancoil con embocadura de tubos
El retorno de aire en oficinas mediante rejilla al suelo técnico para realizar el retorno por plenum sin necesidad de conductos.			Conducto de retorno realizado en fibra de vidrio