

PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

OBRA A EJECUTAR:		37 VIVIENDAS PROTECCIÓN PÚBLICA				LOCALIZACIÓN:	SAGUNTO	
ACTIVIDAD:		REVESTIMIENTOS VERTICALES						
Fase de ejecución	Puntos de inspección	Tipo Inspección		Doc. Ref.	Nº Comprobaciones	Tolerancias	Observaciones	
		PI/Crítico/Espera	Responsable					
ACOPIO DE MATERIAL	Recepción y estado del material	PI	JO	PLAN DE CONTROL/ LC-91	1	Buen estado		
	Estado y Ensayos a realizar. Estanqueidad.	PI	DF	PLAN DE CONTROL/ LC-91 / PROYECTO	1			
COMPROBACIÓN DE SOPORTE	Recibidos con mortero: Comprobar humedad soporte y azulejo y dosificación idonea.	PI	JO	LC-91	1		1 enjarje cada 3 hiladas	
	Recibido con adhesivo: Comprobar que este seco y limpio el soporte y azulejos	PI	JO	LC-91	1			
EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTOS	Aplicar mortero y adhesivo adecuados	PI	JO	PROYECTO / LC-91	1		Relleno de pasta de yeso a las 24h.	
	Comprobar disposición de juntas y anchos de las misma.	PI	JO	LC-91	2			
COMPROBACIONES FINALES	Comprobar rejuntado final.	PI	JO	LC-91	1			
	Comprobar la planeidad con una regla de 2m.	PI	JO	LC-91	2			
Responsable		Jefe Obra						
Fecha	Firma DAVID FERRUSES MARTINEZ	FOTOGRAFÍAS:						