

ÁMBITO DE APLICACIÓN

NOS CENTRAREMOS EN LA APLICACIÓN DE ESTE DECRETO DE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN DE PÚBLICA CONCURRENCIA Y EN EL MEDIO URBANO, EN SU ARTÍCULO 5.

LOS NIVELES EXIGIDOS DE ACCESIBILIDAD VIENEN ESTABLECIDOS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS:

NIVEL ADAPTADO\_

ACCESOS DE USO PÚBLICO; ITINERARIOS DE USO PÚBLICO; SERVICIOS HIGIÉNICOS, ÁREAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PLAZAS DE APARCAMIENTO, ELEMENTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN.

NIVEL PRACTICABLE\_

ZONAS DE USO RESTRINGIDO.

CONDICIONES FUNCIONALES

ACCESOS DE USO PÚBLICO

LOS ESPACIOS EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS ESTÁN TOTALMENTE ADAPTADOS, YA QUE ESTE ES EL NIVEL DEL ESPACIO DE ACCESO INTERIOR, ENTRE LA ENTRADA DESDE LA VÍA PÚBLICA HASTA LOS PRINCIPALES PUNTOS DE ACCESO A LOS EDIFICIOS.

SI EL ACCESO SE PRODUCE DE MANERA PEATONAL PUEDEN OBSERVARSE DIFERENTES ITINERARIOS, PUES LA TOPOGRAFÍA DE LA ZONA NOS PERMITE UNA ZONA EN AUSENCIA DE DESNIVELES, TOTALMENTE LLANA, Y SIN DESNIVELES FÍSICOS DISEÑADOS.

SI EL ACCESO SE PRODUCE MEDIANTE VEHÍCULO, ENTONCES EL ITINERARIO COMIENZA EN EL APARCAMIENTO EN EL CUAL SE HAN TENIDO EN CUENTA LA RESERVA DE PLAZAS PARA Y LAS DIMENSIONES NECESARIAS PARA ELLO. ASÍ MISMO, CARECEMOS DE DESNIVELES FÍSICOS; ATENDIENDO QUE LOS DIFERENTES PAVIMENTOS FORMEN ALGÚN TIPO DE ESCALÓN.

ITINERARIOS DE USO PÚBLICO

CIRCULACIONES HORIZONTALES\_ LA ÚNICA CIRCULACIÓN ES HORIZONTAL, UN RECORRIDO QUE POSEE UN ANCHO LIBRE MÍNIMO SUPERIOR A 1’20 M. EN TODO EL RECORRIDO SE PUEDE INSCRIBIR UNA CIRCUNFERENCIA CON UN DIÁMETRO DE 1’50 M. ES DECIR, TODAS LAS ZONAS DE USO COMÚN DEL LOCAL PERMITEN EL TRÁNSITO Y EL GIRO DE SILLAS DE RUEDAS. ASÍ COMO, NO EXISTEN OBSTÁCULOS NI MOBILIARIO EN LOS ITINERARIOS QUE SOBRESALGAN MÁS DE 0’15 M POR DEBAJO DE LOS 2’10 M DE ALTURA.

CIRCULACIONES VERTICALES\_ SE DISPONEN DE DOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL, ESCALERA O ASCENSOR. LAS CIRCULACIONES VERTICALES COMUNICAN EL ENTONO DE LA PLAZA PÚBLICA EN COTA 0,00; EN DISTINTAS CAJAS DE ESCALERA, SITUADAS A UNA DISTANCIA NO SUPERIOR A 25M EN UN MISMO RECINTO.

PUERTAS\_ A AMBOS LADOS DE TODA PUERTA DE PASO AL LOCAL O ESPACIOS DE USO GENERAL, SE DISPONE DE UN ESPACIO LIBRE HORIZONTAL DONDE SE PUEDE INSCRIBIR UN CÍRCULO DE DIÁMETRO 1’50 M, FUERA DEL ABATIMIENTO DE LAS PUERTAS. LAS PUERTAS DE ENTRADA SON DE ANCHO SUPERIOR A 0’85 M Y AL SER DE VIDRIO DE SEGURIDAD ESTARÁ DOTADA DE UNA BANDA SEÑALIZADORA HORIZONTAL DE COLOR, A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 0’60 M Y 1’20 M, QUE PUEDA SER IDENTIFICABLE POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. LAS PUERTAS INTERIORES DE PASO TIENEN UN ANCHO MAYOR DE 0’85 M Y UNA ALTURA LIBRE MAYOR DE 2’10. LA APERTURA MÍNIMA EN PUERTAS ABATIBLES ES DE 90º. EL BLOQUEO INTERIOR PERMITE, EN CASO DE EMERGENCIA, SU DESBLOQUEO DESDE EL EXTERIOR. LA FUERZA DE APERTURA O CIERRE DE LAS PUERTAS ES MENOR DE 30 N.

ESCALERAS\_ LAS ESCALERAS TIENEN MÁS DE TRES PELDAÑOS. EL ANCHO LIBRE DE LOS TRAMOS ES MAYOR DE 1’10 M. LA HUELTA ES DE 0’28 Y LA TABIGA DE 0’175, EN UN MÁXIMO DE 18 PELDAÑOS. LA SUMA DE LA HUELTA MAS EL DOBLE DE LA CONTRAHUELTA ES MAYOR QUE 0’60 M Y MENOR QUE 0’70 M.

LAS ESCALERAS DISPONEN DE TABIGA CERRADA Y SIN BOCEL. EL NÚMERO DE TABIGAS POR TRAMO ES MENOR DE 12. LA DISTANCIA MÍNIMA DESDE LA ARISTA DEL ÚLTIMO PELDAÑO HASTA EL HUECO DE CUALQUIER PUERTA O PASILLO ES MAYOR DE 0’40 M. LA ALTURA DE PASO BAJO LAS ESCALERAS EN CUALQUIER PUNTO ES MAYOR DE 2’50 M.

ASCENSORES\_ LOS ASCENSORES TIENEN EN LA DIRECCIÓN DE ACCESO O SALIDA UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 1’40 M. EL ANCHO DE LA CABINA EN PERPENDICULAR ES MAYOR DE 1’10 M. LAS PUERTAS, EN LA CABINA Y EN LOS ACCESOS A CADA PLANTA, SON AUTOMÁTICAS. EL HUECO DE ACCESO TIENE UN ANCHO LIBRE MAYOR DE 0’85 M. FRENTE AL HUECO DE ACCESO AL ASCENSOR, SE DISPONE DE UN ESPACIO LIBRE DONDE SE PUEDE INSCRIBIR UNA CIRCUNFERENCIA DE DIÁMETRO 1’50 M.

SERVICIOS HIGIÉNICOS (RESTAURANTE)

EN CADA ASEO SE DOTA DE UNA CABINA DE INODORO ADAPTADO, EXISTE UNA POR SEXO. EN ESTAS CABINAS DE INODORO SE DISPONE DE UN ESPACIO LIBRE DONDE SE PUEDE INSCRIBIR UNA CIRCUNFERENCIA CON UN DIÁMETRO DE 1,50 M (PARA NIVEL ADAPTADO) Y ESTÁN EQUIPADAS CORRECTAMENTE.

LOS INODOROS ADAPTADOS SE COLOCAN DE FORMA QUE LA DISTANCIA LATERAL MÍNIMA A UNA PARED O A UN OBSTÁCULO ES DE 0’80 M. EL ESPACIO LIBRE LATERAL TIENE UN FONDO MÍNIMO DE 0’75 M HASTA EL BORDE FRONTAL DEL APARATO PARA PERMITIR LAS TRANSFERENCIAS A LOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS LA ALTURA DEL ASIENTO ESTÁ COMPRENDIDA ENTRE 0’45 Y 0’50 M.

EL LAVABO ESTÁ SITUADO A UNA ALTURA ENTRE 0’80 Y 0’85 M. DISPONE DE UN ESPACIO LIBRE DE 0’70 M DE ALTURA HASTA UN FONDO MÍNIMO DE 0’25 M DESDE EL BORDE EXTERIOR PARA FACILITAR LA APROXIMACIÓN FRONTAL DE UNA PERSONA EN SILLA DE RUEDAS.

LAS BARRAS DE APOYO SON DE SECCIÓN CIRCULAR, CON DIÁMETRO COMPRENDIDO ENTRE 3 Y 4 CM. LA SEPARACIÓN DE LA PARED ES DE 4’5 - 5’5 CM. LAS BARRAS HORIZONTALES SE COLOCAN A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 0’70 Y 0’75 M DEL SUELO. TIENEN UNA LONGITUD 0’20 - 0’25 M MAYOR QUE EL ASIENTO DEL APARATO.