

ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS RESTAURANTE Y ESCUELA GASTRONÓMICA

LA COCINA SE CONSIDERA UN ESPACIO DE ACCESO RESTRINGIDO LUEGO EL NIVEL EXIGIDO ES PRACTICABLE, SUS ACCESOS Y ESPACIOS DE CIRCULACIÓN CUMPLEN CON ESTE NIVEL Y ADEMÁS, FRENTE A CADA EQUIPO O APARATO, SE DISPONE DE UN ESPACIO LIBRE PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CON UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1’20 M.

ÁREAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE

LA DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO RESPETA LOS ESPACIOS DE CIRCULACIÓN. JUNTO A CUALQUIER MESA SE PUEDE HABILITAR UN ESPACIO DE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 0’80 X 1’20 M PARA EL ALOJAMIENTO DE PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS.

ELEMENTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MOBILIARIO (RESTAURANTE)

EL MOBILIARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DISPONE DE UNA ZONA QUE PERMITE LA APROXIMACIÓN A USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS. ESTA ZONA TIENE UN DESARROLLO LONGITUDINAL MÍNIMO DE 0’80 M, UNA SUPERFICIE DE USO SITUADA ENTRE 0’75 M Y 0’85 M DE ALTURA, BAJO LA QUE EXISTE UN HUECO DE ALTURA MAYOR O IGUAL DE 0’70 M Y PROFUNDIDAD MAYOR O IGUAL DE 0’60 M.

EQUIPAMIENTO

LOS MECANISMOS, INTERRUPTORES, PULSADORES Y SIMILARES SE COLOCAN A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 0’70 Y 1M. LAS BASES DE CONEXIÓN PARA TELEFONÍA, DATOS Y ENCHUFES SE COLOCAN A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 0’50 Y 1’20 M. LOS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LA ILUMINACIÓN DE TIPO TEMPORIZADO ESTÁN SEÑALIZADOS VISUALMENTE MEDIANTE UN PILOTO PERMANENTE PARA SU LOCALIZACIÓN.

LA REGULACIÓN DE LOS MECANISMOS O AUTOMATISMOS SE EFECTÚA CONSIDERANDO UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE MOVIMIENTO DEL USUARIO DE 0,50 M/SEG. EN GENERAL, LOS MECANISMOS Y HERRAJES EN ZONAS DE USO PÚBLICO, SON FÁCILMENTE MANEJABLES POR PERSONAS CON PROBLEMAS DE SENSIBILIDAD Y MANIPULACIÓN, PREFERIBLEMENTE DE TIPO PALANCA, PRESIÓN O DE TIPO AUTOMÁTICO CON DETECCIÓN DE PROXIMIDAD O MOVIMIENTO.

LA BOTONERA DE LOS ASCENSORES, TANTO INTERNA COMO EXTERNA A LA CABINA, SE SITUÁ ENTRE 0,80 M Y 1,20 M DE ALTURA, PREFERIBLEMENTE EN HORIZONTAL.

SEÑALIZACIÓN

EN LOS ACCESOS DE USO PÚBLICO EXISTE:

-INFORMACIÓN SOBRE LOS ACCESOS AL EDIFICIO, INDICANDO LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD DE USO PÚBLICO.

-UN DIRECTORIO DE LOS RECINTOS DE USO PÚBLICO EXISTENTES EN EL EDIFICIO, SITUADO EN LOS ACCESOS ADAPTADOS.

EN LOS ITINERARIOS DE USO PÚBLICO EXISTEN:

-CARTELES EN LAS PUERTAS DE LOS DESPACHOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y RECINTOS DE USO PÚBLICO.

-SEÑALIZACIÓN DEL COMIENZO Y FINAL DE LAS ESCALERAS O RAMPAS ASÍ COMO DE LAS BARANDILLAS, MEDIANTE ELEMENTOS O DISPOSITIVOS QUE INFORMEN A DISMINUIDOS VISUALES Y CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE.

-EN EL INTERIOR DE LA CABINA DEL ASCENSOR, EXISTE INFORMACIÓN SOBRE LA PLANTA A QUE CORRESPONDE CADA PULSADOR, EL NÚMERO DE PLANTA EN LA QUE SE ENCUENTRA LA CABINA Y APERTURA DE LA PUERTA. LA INFORMACIÓN ES DOBLE: SONORA Y VISUAL.

-LA BOTONERA, TANTO INTERNA COMO EXTERNA A LA CABINA DISPONE DE NÚMEROS EN RELIEVE E INDICACIONES ESCRITAS EN BRAILLE.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

LOS PAVIMENTOS SON DE RESBALAMIENTO REDUCIDO, ESPECIALMENTE EN RECINTOS HÚMEDOS Y EN EL EXTERIOR. NO TIENEN DESIGUALDADES ACUSADAS QUE PUEDAN INDUCIR AL TROPIEZO, NI PERFORACIONES O REJILLAS CON HUECOS MAYORES DE 0,80 CM DE LADO, QUE PUEDEN PROVOCAR EL ENCLAVAMIENTO DE TACONES, BASTONES O RUEDAS. LOS ITINERARIOS SON LO MÁS RECTILÍNEOS POSIBLES. LAS PUERTAS CORREDERAS NO DEBERÁN COLOCARSE EN ITINERARIOS DE USO PÚBLICO, EXCEPTO LAS AUTOMÁTICAS, QUE ESTÁN PROVISTAS DE DISPOSITIVOS SENSIBLES PARA IMPEDIR EL CIERRE MIENTRAS SU UMBRAL ESTÉ OCUPADO.

LAS SUPERFICIES ACRISTALADAS HASTA EL PAVIMENTO, ESTÁN SEÑALIZADAS PARA ADVERTIR DE SU PRESENCIA MEDIANTE DOS BANDAS, FORMADAS POR ELEMENTOS CONTINUOS O DISCONTINUOS A INTERVALOS INFERIORES A 5,00 CM, SITUADA LA SUPERIOR A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1,50 M Y 1,70 M Y LA INFERIOR ENTRE 0,85 M Y 1,10 M, MEDIDAS DESDE EL NIVEL DEL SUELO. TAMBIÉN ESTÁN SEÑALIZADAS LAS PUERTAS QUE NO DISPONEN DE ELEMENTOS COMO HERRAJES O MARCOS QUE LAS IDENTIFIQUEN COMO TALES.

SE DISPONEN BARANDILLAS O PROTECCIONES CUANDO EXISTAN CAMBIOS DE NIVEL SUPERIORES A 0,45 M. LAS BARANDILLAS O PROTECCIONES TIENEN MÁS DE 1M DE ALTURA. EN ZONAS DE USO PÚBLICO LAS BARANDILLAS NO PERMITEN EL PASO ENTRE SUS HUECOS DE UNA ESFERA DE DIÁMETRO MAYOR DE 0,12 M, NI SON ESCALABLES.

LAS ESCALERAS ESTÁN DOTADAS DE BARANDILLAS CON PASAMANOS SITUADOS A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 0,90 M Y 1,05 M. EN LOS PASAMANOS NO EXISTEN ELEMENTOS QUE INTERRUPTAN EL DESLIZAMIENTO CONTINUO DE LA MANO Y ESTÁN SEPARADOS DE LA PARED MÁS PRÓXIMA ENTRE 4,50 CM Y 5,50 CM.

LA CABINA DE ASCENSOR DISPONDRÁ DE PASAMANOS EN EL INTERIOR A 0,90 M DE ALTURA

SEGURIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

DENTRO DE LOS PLANES DE EVACUACIÓN DE LOS EDIFICIOS, POR SITUACIONES DE EMERGENCIA, ESTÁN CONTEMPLADAS LAS POSIBLES ACTUACIONES PARA LA EVACUACIÓN DE LAS PERSONAS DISMINUIDAS, AYUDAS TÉCNICAS A DISPONER Y ESPACIOS PROTEGIDOS EN ESPERA DE EVACUACIÓN. EL EDIFICIO CUENTA CON DOS SISTEMAS DE ALARMA: SONORO Y VISUAL.