




## RECORRIDOS EVACUACIÓN

Consta de dos salidas por planta, el recorrido máximo será de 50m con recorrido alternativo a los 15m. Están grafiados los 35m más próximos a las salidas.

 Vestíbulo previo.

Necesarios al considerar la salida de planta contando desarrollo de escalera en las dobles alturas.

## SECTORES DE INCENDIOS

	Sector 1
2.452 m <sup>2</sup>	
1.181 personas	
	Sector 2
2.354 m <sup>2</sup>	
298 personas	
	Sector 3
2.491 m <sup>2</sup>	
334 personas	
	Sector 4
1.781 m <sup>2</sup>	
178 personas	
	Sector 5
1.346 m <sup>2</sup>	
190 personas	
	Riesgo especial
87 m <sup>2</sup>	
211 m <sup>2</sup>	

Todo sector de incendios tiene una superficie inferior a 2.500 m<sup>2</sup>, por lo que no se hace necesario la instalación de rociadores.