



- Protección en circuito cci: fusibles/20A/magnetotermicos
- Protección en circuito cai: magnetotermico 4x63A y diferencial 4p/63A/300mA

CABLEADO			
RECORRIDO	SECCION	HILDS	TIPO
ENTRE PANELES	4mm ² Cu	2	Manguera
INVERSORES A CUADRO GENERAL	10mm ² Cu	2	Manguera
INVERSORES A CONTADORES	3.5X50mm ² Cu	3+1	Unipolar

PLANO ESQUEMA UNIFILAR