



PLANTA

DERIVACION	Ø en mm
LAVABO	12
SANITARIO	12
CALENTADOR	32
FREGADERO	12
LAVAVAJILLAS	12
LAVAVASOS	12
URINARIO	12
DUCHA	12

CAUDAL MÍNIMO PARA CADA TIPO DE APARATO dm3/s		
	Caudal instantáneo mínimo de agua fría	Caudal instantáneo mínimo de agua ACS
Lavavajillas	0,25	0,20
Fregadero	0,30	0,20
Lavabo	0,10	0,065
Inodoro con cisterna	0,10	
Lavavasos	0,15	0,10
Urinario	0,15	
Ducha	0,20	0,10

LEYENDA

CONTADOR

ACOMETIDA A RED DE ABASTECIMIENTO

LLAVE GENERAL DE PASO

LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VACIADO

LLAVE DE BOLA O ACCIONAMIENTO RÁPIDO

GRIFO DE COMPROBACIÓN

VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN

VÁLVULA ANTIRRETORNO

TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUA FRÍA

TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE ACS

GRIFO DE AGUA FRÍA COLOCADO

GRIFO DE AGUA CALIENTE COLOCADO

CALENTADOR ELÉCTRICO 50 L

PROYECTO DE ACTIVIDAD PARA BAR-RESTAURANTE

C/ Pedro Alexandre, nº 24 (Valencia)

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

ESCALA 1:75
MAYO 2011

PLANO Nº 7

ANA VICENS BERTO
CLIMET CÁRCER,
PEDRO VERDELO