

	frecuencia	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
UNE 717-1/2	Referencia	33	36	39	42	45	48	51	52	53	54	55	56	56	56	56	56

PARTICIÓN B TERRAZA 1 AULA

DnT,w=33(0;-1)																		
emisor: Terraza 1	L1	promedio	82,8	83,0	81,9	85,8	84,8	88,4	87,3	89,3	87,3	88,8	88,8	84,0	85,4	89,3	86,8	82,7
		Pos 1	77,3	78,0	82,6	88,6	86,9	94,0	92,6	94,5	91,6	92,7	93,9	89,1	91,3	95,5	92,6	88,2
		Pos 2	80,1	83,6	85,4	85,0	87,1	87,1	87,3	89,0	87,8	87,5	86,2	82,3	81,7	84,9	82,6	80,9
		Pos 3	86,0	78,6	78,3	87,8	82,4	81,9	80,9	84,7	84,0	86,5	86,0	79,5	79,8	81,4	81,5	77,8
		Pos 4	77,5	83,8	77,0	82,9	82,0	81,0	80,8	82,7	82,3	88,3	85,0	78,6	77,9	82,3	82,1	76,4
		Pos 5	85,4	85,9	81,2	79,1	82,5	81,0	80,0	81,7	83,8	84,5	82,9	79,9	78,1	81,2	79,6	76,7
receptor: Aula	L2	promedio	60,3	59,8	59,7	62,5	62,7	62,1	61,7	62,4	61,7	61,3	58,6	55,5	56,0	59,4	58,7	55,3
		Pos 1	57,2	59,1	54,9	61,0	58,8	61,6	59,0	57,7	58,0	56,9	51,3	51,4	48,8	50,6	48,4	45,7
		Pos 2	62,4	57,1	58,2	64,6	65,5	63,4	64,0	63,5	62,7	63,6	60,2	56,5	56,3	59,7	59,2	56,4
		Pos 3	61,4	62,6	61,0	61,6	61,0	61,3	62,1	62,8	63,2	61,5	59,8	56,8	56,9	60,6	59,2	56,1
		Pos 4	60,3	58,6	62,3	61,2	62,1	62,7	60,6	63,1	61,4	61,5	58,5	56,1	56,8	60,4	59,7	56,0
		Pos 5	58,0	59,8	58,9	63,0	63,4	61,1	61,2	63,0	61,8	60,6	58,8	55,1	57,0	60,1	60,0	56,1
	B2	promedio	40,2	39,5	39,0	37,6	39,2	35,7	34,2	33,0	30,1	29,1	31,4	31,7	27,2	26,4	23,2	18,9
		Pos 1	39,2	40,3	36,4	36,5	38,3	36,6	31,6	33,1	31,0	32,2	34,3	34,2	28,6	23,3	20,9	18,2
		Pos 2	40,8	36,5	35,0	35,7	37,7	31,5	30,0	28,0	28,5	27,3	33,6	34,4	28,7	23,2	21,0	13,3
		Pos 3	41,1	38,2	36,9	36,8	38,5	35,2	33,1	32,1	27,3	26,4	27,1	26,5	24,9	26,0	23,4	19,3
		Pos 4	39,7	40,2	40,7	39,3	40,3	38,3	38,4	35,6	32,5	30,3	30,8	30,7	27,7	31,0	27,1	22,7
		Pos 5	39,7	40,8	42,0	38,6	40,4	33,9	32,2	32,9	29,1	25,1	23,8	26,0	24,4	20,2	18,0	14,9
	T30	promedio	1,02	1,37	1,46	1,70	1,72	1,59	1,72	1,74	1,65	1,53	1,57	1,69	1,67	1,71	1,56	1,50
		Pos 1	0,823	0,900	1,278	1,990	1,787	1,639	1,672	1,698	1,696	1,520	1,562	1,671	1,737	1,736	1,574	1,495
		Pos 2	0,783	1,187	1,278	1,636	1,695	1,640	1,695	1,747	1,677	1,509	1,519	1,688	1,726	1,752	1,580	1,479
		Pos 5	1,449	1,691	1,635	1,732	1,693	1,539	1,740	1,753	1,623	1,553	1,595	1,702	1,627	1,692	1,557	1,517
		Pos 6	3,659	1,691	1,645	1,732	1,693	1,539	1,759	1,753	1,600	1,553	1,595	1,679	1,605	1,669	1,536	1,517
		Corrección																
0,162*V/T2 Sabine coef abs		L2 _{corregido}	60,3	59,8	59,7	62,5	62,7	62,1	61,7	62,4	61,7	61,3	58,6	55,5	56,0	59,4	58,7	55,3
		Diferencia	22,5	23,1	22,2	23,3	22,1	26,3	25,6	26,8	25,6	27,5	30,2	28,4	29,4	30,0	28,2	27,4
		Difer TR	25,6	27,5	26,8	28,7	27,4	31,3	31,0	32,3	30,8	32,4	35,2	33,7	34,6	35,3	33,1	32,2
		ref ajuste	13	16	19	22	25	28	31	32	33	34	35	36	36	36	36	36
	A2		71,823	53,494	50,130	43,023	42,597	46,022	42,610	42,089	44,354	47,687	46,653	43,406	43,698	42,716	46,832	48,695
		α	0,163	0,1218	0,1141	0,098	0,097	0,105	0,097	0,096	0,101	0,1085	0,106	0,0988	0,099	0,0972	0,1066	0,1108
		Volumen	451,5	m3														
		Superficie	total	m2	439,33					pA m2	pB m2	pC m2	pD m2	suelo m2	techo m2			