

	frecuencia	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150		
UNE 717-1/2	Referencia	33	36	39	42	45	48	51	52	53	54	55	56	56	56	56	56		
PARTICIÓN C		TERRAZA 2 AULA																	
DnT,w=42(-1;-4)																			
emisor: Terraza 2	L1	promedio	81,9	85,5	85,5	84,8	83,7	85,8	82,3	86,4	86,4	85,5	81,9	79,9	78,2	81,9	81,8	78,1	
		Pos 1	82,7	85,1	88,9	88,9	86,6	90,3	83,6	91,0	88,8	87,0	84,3	83,8	81,2	84,5	85,7	82,7	
		Pos 2	82,6	84,4	86,1	83,0	83,2	85,7	84,0	86,2	87,4	85,7	81,4	78,7	77,0	83,6	82,4	72,7	
		Pos 3	83,1	84,4	85,2	82,3	79,8	80,6	80,4	81,5	85,7	84,2	80,4	78,2	77,1	79,1	78,3	76,6	
		Pos 4	82,2	89,5	82,1	85,0	82,4	83,3	80,3	82,2	83,7	84,8	82,0	78,1	76,8	79,2	77,0	75,8	
		Pos 5	75,8	73,2	80,1	77,5	83,6	80,7	81,6	82,6	84,3	85,2	80,1	76,7	77,2	79,6	79,5	75,1	
receptor: Aula	L2	promedio	52,3	54,6	55,2	61,0	58,2	56,4	53,5	52,2	48,9	46,2	44,6	40,4	39,8	39,7	38,1	39,4	
		Pos 1	49,3	55,7	50,7	62,3	57,3	54,3	52,8	48,5	47,9	44,4	42,5	38,5	40,9	39,2	37,6	38,4	
		Pos 2	53,7	56,0	55,9	65,0	58,2	60,0	54,3	55,3	50,4	47,4	46,6	42,1	39,6	40,5	39,7	41,6	
		Pos 3	51,1	52,4	55,2	55,4	56,2	54,5	52,2	50,2	49,2	46,1	43,4	40,6	39,5	39,0	37,0	37,6	
		Pos 4	52,4	52,9	53,6	56,7	56,4	54,5	51,9	52,0	46,1	44,8	44,3	39,6	38,8	38,8	36,2	38,2	
		Pos 5	53,5	55,0	57,6	58,3	61,1	55,7	55,2	51,8	49,6	47,4	45,0	40,2	39,7	40,8	39,0	39,7	
	B2	promedio	40,2	39,5	39,0	37,6	39,2	35,7	34,2	33,0	30,1	29,1	31,4	31,7	27,2	26,4	23,2	18,9	
		Pos 1	39,2	40,3	36,4	36,5	38,3	36,6	31,6	33,1	31,0	32,2	34,3	34,2	28,6	23,3	20,9	18,2	
		Pos 2	40,8	36,5	35,0	35,7	37,7	31,5	30,0	28,0	28,5	27,3	33,6	34,4	28,7	23,2	21,0	13,3	
		Pos 3	41,1	38,2	36,9	36,8	38,5	35,2	33,1	32,1	27,3	26,4	27,1	26,5	24,9	26,0	23,4	19,3	
		Pos 4	39,7	40,2	40,7	39,3	40,3	38,3	38,4	35,6	32,5	30,3	30,8	30,7	27,7	31,0	27,1	22,7	
		Pos 5	39,7	40,8	42,0	38,6	40,4	33,9	32,2	32,9	29,1	25,1	23,8	26,0	24,4	20,2	18,0	14,9	
	T30	promedio	1,02	1,37	1,46	1,70	1,72	1,59	1,72	1,74	1,65	1,53	1,57	1,69	1,67	1,71	1,56	1,50	
		Pos 1	0,823	0,900	1,278	1,990	1,787	1,639	1,672	1,698	1,696	1,520	1,562	1,671	1,737	1,736	1,574	1,495	
		Pos 2	0,783	1,187	1,278	1,636	1,695	1,640	1,695	1,747	1,677	1,509	1,519	1,688	1,726	1,752	1,580	1,479	
		Pos 5	1,449	1,691	1,635	1,732	1,693	1,539	1,740	1,753	1,623	1,553	1,595	1,702	1,627	1,692	1,557	1,517	
		Pos 6	3,659	1,691	1,645	1,732	1,693	1,539	1,759	1,753	1,600	1,553	1,595	1,679	1,605	1,669	1,536	1,517	
			Corrección	LN alto															
		L2 <sub>corregido</sub>	52,0	54,6	55,2	61,0	58,2	56,4	53,5	52,2	48,9	46,2	44,4	39,7	39,5	39,5	37,9	39,4	
		Diferencia	29,9	30,9	30,3	23,8	25,4	29,3	28,8	34,2	37,5	39,3	37,5	40,2	38,7	42,3	43,8	38,7	
		Difer TR	33,0	35,3	35,0	29,1	30,8	34,4	34,1	39,6	42,7	44,2	42,5	45,5	44,0	47,7	48,8	43,5	
		ref ajuste	21	24	27	30	33	36	39	40	41	42	43	44	44	44	44	44	
0,162*V/T2																			
Sabine	A2	71,823	53,494	50,130	43,023	42,597	46,022	42,610	42,089	44,354	47,687	46,653	43,406	43,698	42,716	46,832	48,695		
coef abs	α	0,1635	0,122	0,114	0,098	0,097	0,1048	0,097	0,0958	0,101	0,1085	0,106	0,0988	0,0995	0,097	0,1066	0,1108		
	Volumen	451,48 m3																	
	Superficie	total	m2	439,3															
						pA m2		pB m2		pC m2		pD m2		suelo m2		techo m2			
						35,71		23,5		23,5		31,81		162,4		162,4			