


1.3 Comprobación como arco de la hoja exterior e interior (con conejeros)


DATOS:

Densidad hoja exterior:
0,95T/m³
Densidad tabiquillos
conejeros: 0,13T/m³
Densidad hoja interior:
1,77



Comentario;

Comprobando todas las posibilidades, se observa que la hoja exterior de la cúpula puede ser estable en algunos casos(BB',CA',DD',ED',BD')
Vamos a ver el caso BD'.



Vamos a ver como reacciona BD' a los esfuerzos de su propio peso.

