



LEGENDA

A - Copertura

- 1 - Intonaco sp. 1,5cm
- 2 - Solaio sp. 18+7cm
- 3 - Barriera al vapore
- 4 - Isolamento sp. 8cm
- 5 - Massetto di pendenza sp. medio 8cm
- 6 - Impermeabilizzazione
- 7 - Drenante
- 8 - Tessuto non tessuto
- 9 - Membrana antiradice
- 10 - Strato di ghiaia sp. medio 10cm

B - Solaio esterno

- 1 - Intonaco sp. 1cm
- 2 - Isolante sp. 8cm
- 3 - Solaio sp. 18+7cm
- 4 - Isolamento sp. 8cm
- 5 - Massetto di pendenza sp. medio 8cm
- 6 - Impermeabilizzazione
- 7 - Finitura sp. 2cm

C - Solaio interno

- 1 - Intonaco sp. 1,5cm
- 2 - Solaio sp. 17+8cm
- 3 - Massetto degli impianti sp.8cm
- 4 - Isolamento sp. 4cm
- 5 - Massetto per pannelli radianti sp. 6 cm
- 6 - Finitura sp.2cm

D - Solaio controterra

- 1 - Sottofondazione 15cm
- 2 - Vespaio aerato tipo igloo h. 55 cm
- 3 - Caldana 5 cm
- 4 - Isolamento sp. 8cm
- 5 - Massetto per impianti sp. 8cm
- 6 - Isolamento sp. 4cm
- 7 - Massetto per pannelli radianti sp.6cm
- 8 - Finitura sp. 2cm

E - Muratura di tamponamento

- 1 - Intonaco sp. 1,5cm
- 2 - Tamponamento in laterizio (Poroton 25x35x19)
- 3 - Isolamento sp. 8cm
- 4 - Intercapedine ventilata sp. 8cm
- 5 - Listelli in legno di finitura (12x160x3)

F - Muratura di tamponamento

- 1 - Intonaco sp. 1,5cm
- 2 - Tamponamento in laterizio (Poroton 25x35x19)
- 3 - Isolamento sp. 12cm
- 4 - Intonaco sp. 1,5cm