



MATERIAL	DEFINICION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE MINORACION
HORMIGON	NIVELACION ESTRUCTURA	ESTADISTICO	$\chi_c = 1.50$ $\chi_g = 1.35$ $\chi_d = 1.50$
EJECUCION	HORMIGON	INTENSO	

**NOTA:** Será necesaria la colocación de sopandas durante la ejecución del forjado. Se colocarán las sopandas necesarias en el centro luz de cada vano.