





ARMADO DE LA ALETA 4
ESCALA 1:75



NOTA:

- Las dimensiones y formas de las armaduras se detallan en el cuadro de despiece del plano nº 19.
- Los empalmes se realizarán por solapo en una longitud mínima acorde con el Eurocódigo 2.
- Para garantizar los recubrimientos será preceptivo el empleo de separadores adecuados al diámetro y posición de las barras, estando expresamente contraindicados los de mortero de cemento realizados en la propia obra.
- Los últimos 25 cm de suelo bajo el hormigón de limpieza se excavarán justo antes del vertido de dicho hormigón, y se compactarán.
- La cara superior de la zapata se alisará con bandeja vibrante a excepción de la zona de la junta con el alzado, que se dejará con la rugosidad natural del vibrado.



MATERIAL	DEFINICIÓN	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD	MÁX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO	MÍN. CONTENIDO EN CEMENTO (Kg/m2)	
HORMIGÓN	NIVELACIÓN	HM-15	NO ESTRUCTURAL			
	SOLERA Y MUROS DE LAS ALETAS	C30/35	ESTADÍSTICO	$\gamma = 1.5$	0.6	275
	LOSA Y HASTIALES DEL MARCO	C30/35	ESTADÍSTICO	$\gamma = 1.5$	0.6	275
ACERO	ARMADURAS PASIVAS	B-500S	NORMAL	$\gamma = 1.15$		
EJECUCIÓN	TODOS LOS ELEMENTOS		INTENSO	SEGÚN IAP-11		
Clase de exposición XC2. Tamaño máximo del árido: 20 mm. Consistencia del hormigón: Blanda						

