EGG by JACOBSEN

LITTLE GLOBE by PIERRE PAULIN

BARCELONA by MIES

SERIE 7 by JACOBSEN

OXFORD by JACOBSEN

T no1 by TODD BRACHER

PLASTIC CHAIR by EAMES



Planta baja 1/600



Planta baja 1/600





Planta baja 1/600





Planta baja 1/350

Luminaria empotrable en el techo.

Marca Erco. Modelo Quintessence Tipo Downlight



Este tipo de luminarias permiten una distribución uniforme de la iluminación en todo el espacio. Su haz es extensivo y son aconsejables para una iluminación básica.
En el proyecto este tipo de luminarias lo podemos encontrar en las zonas húmedas, en las aulas polivalentes y en algunas zonas de circulación secundarias.

Luminaria sobre railes.

Marca Erco. Modelo Parscan Tipo proyector de rail

Este tipo de luminarias permiten una iluminación acentuadora. Su haz va de muy intensivo a muy extensivo y son aconsejables para una iluminación direccional focalizada. Para una iluminación de acento se aconseja un ángulo de inclinación de 30º
En el proyecto este tipo de luminarias lo podemos encontrar en la sala polivalente y en la sala de audiovisuales.

Luminaria pendular

Marca Erco. Modelo Cylinder Tipo pendular



Este tipo de luminarias permiten una iluminación acentuadora. Su haz va es intensivo y son aconsejables para una iluminación focalizada.
En el proyecto este tipo de luminarias lo podemos encontrar en las zonas de dobles alturas, en el área de exposiciones, en la barra del bar y como iluminación de apoyo en las zonas de relax y seminarios.

Luminaria empotrada de techo

Marca iGuzzini. Modelo IN30 Tipo lineal



Este tipo de luminarias permiten crear una iluminación lineal continua. Su haz va es extensivo son aconsejables para una iluminación general lineal en filas continuas.
En el proyecto este tipo de luminarias lo podemos encontrar en las zonas de trabajo, en las circulaciones principales y como iluminación secundaria en la cafetería.

CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI

SI 1_PROPAGACIÓN INTERIOR

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS

La universidad está a clasificada como un tipo entre edificio docente y pública cor
proceder a la sectorización menor o igual a 4000m2 en la zona docente y menor a
tomando en todo caso el aparcamiento y la caja de escena de la sala polivalente co
riesgo especial separados del resto debidamente.

_Sector 1_Restaurante / CafeteríaAparcamiento
_Sector 2_AdminIstración y despachos
_Sector 3_Biblioteca
_Sector 4_Aulario bloque 1 PB+P1
_Sector 5_Aulario bloque 2 PB+P1
_Sector 6_Sala polivalente, zona de exposiciones y hall de acceso
_Sector 7_Caja de escena
_Sector 8_Aparcamiento

SI 2_PROPAGACIÓN EXTERIOR

- Cerramientos y cubiertas de igual o superor resistencia a RF-60
- Puertas de ascensores RF-30
-Puertas de garaje y puertas de escaleras protegidas RF-60
- Distancia con edificaciones enfrentadas mayor de 3m

SI 3_EVACUACIÓN

Cálculo de ocupación en tabla, número de salidas, longitud de recorridos de evac
señalización de evacuación indicados en plano.

Longitud de los recorridos de evacuaciónc L1< 25 m y L2 < 50 m

SI 4_DETECCIÓN, CONTROL Y EXTENCIÓN DE INCENDIO

- Circuitos de detección, control y extinción previstos
- Detección mediante multisensores analógicos
- Control que informa bomberos y policía



TECHOS

1.Falso techo metálico lineal modelo Deep book 4 de Luxalon casa comercial HunterDouglas
2. Techo exterior de placas de madera de la marca comercial HunterDouglas
3. Falso techo tipo pladur o similar
4. Paneles acústicos con acabado en madera
5. Falso techo lineal de madera

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- Local y zona de riesgo bajo
- Señalizacion recorrido
- Señalizacion Salida
- Señalización "Sin Salida"
- Origen del recorrido
- Recorrido de evacuacion
- Extintor empotrado en pared
- Hidrante exterior
- Acceso de bomberos
- Pulsador de alarma
- Rociador de techo
- Detector de humos
- Centralización de alarma
- Alumbrado de emergencia
- Boca de incencio 25 mm + extintor + pulsador de alarma. 45 x 60 x13 siempre en nichos especificados en el proyecto de ejecución BIE

ILUMINACIÓN

- Iluminación puntual
- Iluminación lineal
- Iluminación focalizada direccional
- Iluminación puntual pendular

CLIMATIZACIÓN

- Difusor lineal de aire acondicionado

ACCESIBILIDAD

- Recorrido principal accesible
- Radio de giro 1,50 m