



Cargas permanentes			Pesos (KN/m²)
G1 Forjado unidireccional prelosas con nervios in situ			G1=3,7 KN/m²
G2 Cubierta plana unidireccional prelosas con nervios in situ			G2=3,3 KN/m²
G3 Tabiquería, Tabiquería = 90mm de espesor			G3=1 KN/m²
G4 Revestimiento tabiquería. Tablero de madera, 20mm espesor			G4=0,15 KN/m²
G5 Pavimento piedra y placas de piedra (más desfavorable=marmol)			G5=1,5 KN/m²
G6 Peso propio falso techo. Falso techo de pladur.			G6=1 KN/m²
G7 Peso propio instalaciones			G7=0,25 KN/m²
Subcarga de uso			
Q1 Zonas de acceso al público. Categoría C3. Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas, como vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles, salas de exposición en museos, etc.			Q1=5 KN/m²
Q2 Zona de uso cubierta. Categoría de uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para conservación con inclinación inferior a 20°.			Q2=1 KN/m²
Q3 Subcarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de altitud inferior a 1000m.			Q3= 0,2 KN/m²
Acciones	Ffo. sótano	Fdo. tipo	Fdo. cubierta
Total permanentes (KN/m²)	3,95 KN/m²	7,7 KN/m²	7,5 KN/m²
Total de uso (KN/m²)	6 KN/m²	5 KN/m²	1,02 KN/m²