



Planta arriostamiento cubierta. Cordón inferior Cotas en metros
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
Norma de hormigón: EHE-08
Acero laminado: S275
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Escala: 1:250
PT: Pórtico tipo
PL: Pórtico lateral
PF: Pórtico frontal
Arriostamientos cubierta principal: CDC 150x10
Correas cubierta secundaria: CDC 60x6
Cruz de San Andrés-cubierta principal: D45
Cruz de San Andrés-cubierta secundaria: Φ16

Título proyecto: Proyecto básico y estructural de polideportivo multiusos en Vara de Quart. Valencia



Escala:
1:250

Fecha:
08/06/15

Título: Planta arriostamiento cubierta. Cordón inferior

Autor/es: David Onielfa Belenguer

Nº Plano: 24