

4.3.4. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI)



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- Extinguidor
- BIE
- Detector de humos
- Rociador
- Origen evacuación
- Señalización de recorridos

- Extinguidores: en los parking cuya capacidad sea mayor de 5 vehículos, se dispondrá un extinguidor de eficacia como mínimo 21A-113B cada 15m de recorrido, como máximo, por calles de circulación o alternativamente, colocados cada 20 plazas de aparcamiento.
- Boca de incendio: área de aparcamiento = 5.335 m² / S > 500m². Necesaria instalación de bocas de incendio, de tipo normalizado, diámetro 25mm. Longitud de manguera 20m.
- Columna seca: aparcamiento subterráneo, 1 planta bajo rasante < 3. No necesaria.
- Sistema detección de incendio: S > 500m². Necesaria instalación de detección de incendio.
- Hidrantes exteriores: S[1.000-10.000]. Necesario 1 hidrante exterior.

ESC. 1/300