

CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DB-SUA

Una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de sillas de ruedas.

Plaza de aparcamiento

Situado próximo al acceso peatonal.

Espacio anejo de aproximación y transferencia lateral de anchura > 1.20m.

Ascensor accesible

Se dispone ascensor adaptado de dimensiones 1.40m x 1.40m.

Puertas automáticas.

Botonera del ascensor horizontal entre 0.80m y 1.20m.

Itinerario accesible

No hay desniveles.

Espacio de giro Ø1.50m cada 10m y frente ascensores accesibles.

No se proyecta mobiliario ni obstáculos en el recorrido.

Escaleras de uso general

La huella medirá como mínimo 28cm.

La contrahuella medirá 13cm como mínimo y 18.5cm como máximo.

La huella y la contrahuella cumplirán $54cm < 2C + H < 70cm$
(proyecto $2 \times 18 + 28 = 64$)

La anchura útil mínima será de 1.00m.

Las mesetas al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1.00m como mínimo.

Rampas

Las previstas para circulación de vehículos y que no pertenezcan a un itinerario accesible, la pendiente máxima será del 16%

