




# SECTORIZACIÓN



- Sector -1 : Edificio del Molino**  
(rehabilitación) Superf. 2.485 m² < 2500 m²  
-recorrido máximo de evacuación 50 m.  
-altura evacuación h = 10,90 m.
  - Sector -2 : Bloque Centro cívico-cultural y vestíbulo**  
ppal del complejo. (obra nueva) Superf. 2.856 m² > 2500 m²  
(dotado de instalación automática de extinción de incendios)  
-recorrido máximo de evacuación 50 m. + 25 %
  - Sector -3 : Bloque Apartamentos Asistidos**  
(obra nueva) Superf. 975 m² < 2500 m²  
-recorrido máximo de evacuación 35 m.  
-altura evacuación h = 11,10 m.
- Local de Riesgo Bajo : Cocina del restaurante**  
Superficie Sector - 3 : 260 m² < 2500 m²  
-recorrido máximo de evacuación 25 m. + 25 %

## Comportamiento al fuego de los elementos constructivos

En general:

- Resistencia al fuego Estructura Portante : R 90
- Resistencia al fuego forjados : REI 60
- Paredes y techos entre sectores : EI 60
- Puertas acceso entre sectores : EI 30 C5
- Puertas ascensores : E - 30
- Paredes y techo con edificio adyacente : EI - 120 (banda de 0,5m.)

Apartamentos:

- Paredes y techos en apartamentos : EI 60
- Puertas acceso en Habitaciones : EI 30 C5

Local Riesgo Especial Bajo:

- Resistencia al fuego Estructura Portante : R 90
- Resistencia al fuego de paredes y techos que separan del resto del edificio o de sector : EI 90 (banda de 1m.)
- Puertas de comunicación con el resto del edificio : EI 45 C5

La puerta separadora y practicable separadora de sector 1 y 2, además de ser E 30, cumplirá con la Norma UNE-EN 1155 Y 1124:2003

## Legenda DB - SI

- |  |  |
|--|--|
| <span style="color: red;">●</span> Origen de Evacuación                        |  |
| <span style="color: red;">---</span> Recorrido de Evacuación                   |  |
| <b>RM</b> Recorrido Máximo de Evacuación                                       |  |
| <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">SALIDA</span> Salida       |  |
| <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">S→</span> Dirección Salida |  |
| <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">S S</span> Sin Salida      |  |

**PLANO CUMPLIMIENTO DB-SI**  
"Planta primera" E:1/500