


#### CLIMATIZACIÓN

- Climatizador (unidad de interior de climatización) en falso techo baños
- Conducto de impulsión por falso techo
- Conducto de retorno por suelo técnico
- Difusor de ranura serie VSC 15 para impulsión
- Rejilla de retorno en suelo técnico
- Tendidos verticales

#### DETALLE FALSO TECHO

- 1- Plenum de conexión de red de aire climatizado
- 2- Conducto de aire
- 3- Difusor de ranura serie vsd 15
- 4- Paneles metálicos de falso techo multi-panel luxalon
- 5- Perfil de soporte para clipaje de bandejas metálicas
- 6- Pieza para cuelgue de perfil de soporte
- 7- Pieza de conexión de soporte



#### SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Se ha optado por un sistema de climatización partido, con varias unidades evaporadoras interiores y unidades condensadoras exteriores en cubierta, enfriadas por aire, y para su alimentación un fluido refrigerante. Las unidades interiores poseen un sistema de control independiente de temperatura para cada una de ellas.

Para la **climatización de la sala polivalente**, se instalará una unidad acondicionadora autónoma de alto rendimiento. La potencia necesaria está en torno los 125 KW/h, así que la elección ha sido **del modelo de Roca York D4IG 480 G**, con una potencia de 155,6KW.