



LOSA DE CIMENTACIÓN		
Acción	Elemento	Kn/m²
G7	Peso propio de la losa de cimentación	12,00
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)		12,00
Q1	Sobrecarga de uso en aparcamiento	2,00
TOTAL CARGAS VARIABLES (Q)		2,00
FORJADO COTA 0,00		
Acción	Elemento	Kn/m²
G1	Forjado bidireccional reticular	5,00
G2	Instalaciones colgadas medias	0,10
G3	Solado medio	1,00
G7	Tabiquería	1,00
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)		7,10
Q2	Categoría de uso C3 Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas, como vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles, salas de exposición en museos, etc.	5,00
TOTAL CARGAS VARIABLES (Q)		5,00

FORJADO COTA + 4,40 m		
Acción	Elemento	Kn/m²
G1	Forjado bidireccional reticular	5,00
G2	Falso techo metálico lineal e instalaciones colgadas medias	0,50
G3	Solado medio (madera o cerámica)	1,00
G5	Cubierta ajardinada transitable	2,50
G7	Tabiquería	1,00
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)		10,00
Q3	Categoría de uso C1 Zona de mesas y sillas	3,00
Q4	Sobrecarga de uso cubierta ajardinada transitable	5,00
Q6	Sobrecarga de nieve. Cubierta plana en Valencia	0,20
TOTAL CARGAS VARIABLES (Q)		8,20

FORJADO COTA + 8,80 m		
Acción	Elemento	Kn/m²
G1	Forjado bidireccional reticular	5,00
G2	Falso techo metálico lineal e instalaciones colgadas medias	0,50
G4	Pavimento técnico (Oficinas)	0,40
G5	Instalaciones concentradas en una porción de la cubierta	0,50
G6	Cubierta ajardinada transitable	2,50
G7	Tabiquería	1,00
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)		9,90
Q4	Sobrecarga de uso cubierta ajardinada transitable	5,00
Q5	Sobrecarga de uso administrativo (B)	2,00
Q6	Sobrecarga de nieve. Cubierta plana en Valencia	0,20
TOTAL CARGAS VARIABLES (Q)		7,20

FORJADO TIPO OFICINAS + 12,80 m		
Acción	Elemento	Kn/m²
G1	Forjado bidireccional reticular	5,00
G2	Falso techo metálico lineal e instalaciones colgadas medias	0,50
G4	Pavimento técnico (Oficinas)	0,40
G7	Tabiquería	1,00
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)		6,90
Q5	Sobrecarga de uso administrativo (B)	2,00
TOTAL CARGAS VARIABLES (Q)		2,00

- LEYENDA:
- Sumidero
  - Colector
  - Bajante
  - Dirección de la pendiente
  - Colectores Solares
  - Zona para instalaciones

- LEYENDA ACABADO CUBIERTA:
1. Cubierta Verde
- Echevernia
  - Delospalma
  - Sedum Acre
  - Sedum Album
  - Sedum Reflexum
2. Pavimento
- Parquet terraza

- LEYENDA:
- 1. Grupo de incendios. Aljibe.
  - 2. Grupo de presión
  - 3. Extractores ventilación mecánica
  - 4. Cua-lu de limpieza
  - 5. Almacén

- CONDUCTOS VERTICALES
- 6. Saneamiento
  - 7. Fontanería y red de rociadores
  - 8. Climatización
  - 9. Conductos de ventilación
  - 10. Electricidad, detectores y telecomunicaciones

- TELECOMUNICACIÓN
- Toma de teléfono
  - Base de enchufe 25A para informática
  - Megafonía Altavoz de techo de dos vías.

- TECHOS
- Falso techo de lamas metálicas
  - Falso techo de lamas metálicas en doubles alturas
  - Falso techo de yeso continuo

- ILUMINACIÓN
- Luminaria empotrada halógena en zonas húmedas y almacenes
  - Luminaria suspendida halógena en doubles alturas
  - Luminaria fluorescente empotrada
  - Luminaria empotrada halógena en aulas y zonas de paso
  - Luminaria puntual empotrada para zonas comunes.

- CLIMATIZACIÓN
- Rejilla de impulsión en falso techo
  - Rejilla de retorno en falso techo
  - Diffusor puntual
  - Conducto de impulsión
  - Conducto de retorno
  - Conductos verticales de climatización
  - Climatizadora
  - Patinitillo de instalaciones

- INCENDIOS
- Origen de evacuación
  - Recorrido de evacuación
  - Salida al exterior
  - Alumbrado de emergencia
  - Alumbrado de emergencia con señalización
  - Pulsador de incendios (Alarma)
  - Detector de humo
  - Rociador
  - Extintor manual IFF 3B
  - BIE (Boca de Incendios Equipada)
  - Columna seca
  - Hidrante exterior
  - Sector de Incendios
  - Longitud de cumplimiento normativa de evacuación

