

Valoracion de los daños sufridos por el local
Cine-teatro Musical del Grao de Valencia.

Memoria.

Causa de los daños.-

Como consecuencia de los bombardeos aereos de la zona portuaria de Valencia, varios proyectiles estallaron en el interior del edificio, afectando precisamente la sala y la escena. Los posteriores maltratos sufridos por esta, como por todos los edificios damnificados, acentuaron los daños.

Desperfectos de la sala.-

Toda la cubierta quedó destruida, existiendo en ella elementos en estado de ruina inminente.

Los muros laterales en sus partes altas y medias han sufrido derrumbamientos y desplomes que exigen su inmediato apuntalamiento y derribo, no solo para preservar las partes que se hallan en buen estado, sino para evitar las posibles desgracias.

El muro de separacion de la escena es de todos el que presenta mayores peligros y por ello debe ser derribado con todo cuidado.

Las escaleras de acceso han sufrido daños de consideracion.

Todas las instalaciones de esta dependencia, asi como el pavimento de las dos plantas y parte de los asientos han sufrido daños de diversa importancia.

Desperfectos de la escena.-

La cubierta ha quedado en mal estado, habiendo desaparecido todo el material de cubricion y sufriendo la estructura destrucciones diversas.

Las dependencias laterales tambien han perdido sus cubiertas, y como en la sala, todas las instalaciones, pavimento, y decorados han sido lesionados mas o menos gravemente.

Vestibulos.-

El principal solamente tiene daños en su carpinteria y la rotura de los vidrios.

El recayente a la calle Abadia del Rosario ha perdido la cubierta y otros daños en tabiques e instalaciones.

Plantas altas.-

Forma parte del edificio pero con utilizacion distinta del local de espectaculos, existen otras plantas que tienen algunos daños especialmente en la carpinteria y vidrieria.

Valoracion.-

En el adjunto estado se expresan los daños sufridos y los trabajos que por ser necesarios se han de incluir como tales habiendose determinado la mayoria con toda precision y algunos mediante tantos alzados por su especial naturaleza.

Urgencia.-

Existen obras de apeo y derribo que es necesario realizar por el estado de ruina en que se encuentran determinados elementos de la construccion y con el fin de evitar mayores daños en el resto del edificio o en las personas.

Valoracion de los daños sufridos por el local
Cine-teatro Musical del Grao de Valencia.

Apuntalamientos.				1750,00 pts
Derribo muro 0,40 espesor.	32,200m/3	a 25,00	pts.	805,00 "
" " 0,25 "	11,550 "	" 20,00	"	231,00 "
" " 0,12 "	40,25 m/2	" 2,50	"	100,62 "
" pilares.	1740 m/3	" 15,00	"	26,10 "
Fabrica de ladrillo de 0,40.	78,000 "	" 79,00	"	5688,00 "
" " " " 0,25.	30,240 "	" 80,00	"	2419,20 "
" " " " 0,12.	101,28m/2	" 9,25	"	1029,34 "
" " " pilares.	3,072m/3	" 82,50	"	253,44 "
Tabiques enlucidos.	414,23 m/2	" 9,50	"	3831,62 "
Cubierta de fibrocemento.	667,87 "	" 11,50	"	7680,50 "
Cielo-raso.	635,05 "	" 7,50	"	4762,87 "
Escalera.	32,76 "	" 36,00	"	1179,36 "
Chapado vidriado.	85,36 "	" 12,40	"	1058,46 "
Enlucido interior.	174,20 "	" 1,50	"	261,30 "
" exterior.	150,40 "	" 2,50	"	376,00 "
Piso de bovedilla.	36,52 "	" 16,40	"	598,92 "
Antepecho.	30,82 "	" 7,10	"	218,82 "
Pavimento de hormigon.	46,20 "	" 6,50	"	300,30 "
Cuchillos de cubierta.	6	" 500,00	"	3000,00 "
Areglo puertas metalicas.	5	" 20,00	"	100,00 "
Areglo telon metalico.				400,00 "
Canal de zinc.	56,00 m.l.	" 10,00	pts.	560,00 "
Bajadas "	17,00 "	" 10,00	"	170,00 "
Puertas interiores.	30,14 m/2	" 75,00	"	2260,50 "
Ventanas vidrieras.	18,52 "	" 95,00	"	1559,40 "
Bastidores escena.				2500,00 "
Reparacion gradas piso.	140,00 m/2	a 5,00	pts.	750,00 "
" piso escena.	80,00 "	" 5,00	"	400,00 "
Vidrio corriente.	43,23 "	" 28,00	"	1210,44 "
Reparacion saneamiento.				300,00 "
" instalacion agua.				250,00 "
" " calefaccion.				1100,00 "
Instalacion de la escena.	95 luces	a 30,00	pts.	2950,00 "
" " " sala.	190 "	" 30,00	"	5700,00 "
Aparatos varios de iluminacion.				4300,00 "
Cuadro general de distribucion y regulacion luces.				2500,00 "
Reparacion instalacion sonora.				8200,00 "
Butacas.	211	a 30,00	pts.	6330,00 "
Sillas.	82	" 15,00	"	1230,00 "
Bancos de cuatro plazas.	25	" 60,00	"	1500,00 "
Decoracion con moldeados de yeso.				2800,00 "
Pintura general.				3500,00 "

Valor total de los daños. 86141,19 pts

Importan los daños sufridos por el inmueble y sus instalaciones y las obras necesarias a realizar para asegurar el resto a la cantidad de ochenta y seis mil ciento cuarenta y una peseta con diez y nueve centimos.

Valencia a 2 de Agosto de 1939.

Año de la Victoria.

El Arquitecto.