


PLANTA 0



PLANTA TIPO OFICINAS

Utilizamos un sistema con **unidades de tratamiento de aire (UTA)** y **unidades enfriadora**, situadas en la cubierta del volumen a climatizar. Las **unidades interiores** (climatizadoras) serán dispuestas en los falsos techos de los núcleos servidores.

#### BASAMENTO

Dividimos la instalación en 4 sectores:  
COM - Zona comercial  
HAL - Hall  
EXP- Zona de exposiciones  
SAL - Salón de actos y espacios anejos

#### TORRE DE OFICINAS

Dividimos la instalación en dos sectores por planta (norte y sur):

- Norte planta 3ª
- Sur planta 3ª
- Norte planta 4ª
- Sur planta 4ª
- Norte planta 5ª
- Sur planta 5ª
- Norte planta 6ª
- Sur planta 6ª
- Norte planta 7ª
- Sur planta 7ª
- Norte planta 8ª
- Sur planta 8ª
- Norte planta 9ª
- Sur planta 9ª

- ☒ Unidad interior: climatizadora (en falso techo de los núcleos húmedos)
- Espacio destinado a conductos de climatización
- Difusor lineal de impulsión modelo VSD15 - Trox
- Difusor lineal de retorno modelo VSD15 - Trox
- Split modelo Nexura - Daikin
- Rejilla lineal continua de retorno en suelo técnico modelo AF - Trox

