

# CTE DB-SI

## seguridad en caso de incendio

- recorrido de evacuación
- B.I.E.  $\varnothing$  25mm
- salida de planta
- salida de edificio
- extintor polvo seco
- equipo autonomo señalización de emergencia

- Extintores portatiles 21 A-113B: cada 15 m.
- Bocas Incendios: dentro de una distancia de 5m como máximo, medida desde el acceso a cada planta.
- Detección automática.
- Hidrantes exteriores: a menos de 100 m del acceso a cada bloque.
- Iluminación emergencia; pasillos, escaleras vestíbulos y vías de evacuación.

