

CTE DB-SI

seguridad en caso de incendio

- recorrido de evacuación

B.I.E.

Ø 25mm

salida de planta

salida de edificio

extintor polvo seco

sprinkler y posicion techo

detector optico

detector CO

sirena interior incendios

pulsador alarma incendios

equipo autonomo alumbrado de emergencia

equipo autonomo señalización de emergencia
- Extintores portatiles 21 A-113B: cada 15 m.
 - Bocas Incendios: dentro de una distancia de 5m como máximo, medida desde el acceso a cada planta.
 - Detección automática.
 - Hidrantes exteriores: a menos de 100 m del acceso a cada bloque.
 - Iluminación emergencia; pasillos, escaleras vestibulos y vías de evacuación.

