

L'OLIVERET

9. L'OLIVERET

9.1. COLEGIOS E INSTITUTOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº26

CALLE CASA DE LA MISERICORDIA, 34

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



Para acceder dentro del edificio, encontramos una rampa con una pendiente del 10% que salva tres escalones. La puerta de acceso es de 60cm, pero se puede abrir la otra hoja dejando un espacio libre de paso de 1,20m.

El pavimento de todo el edificio es de terrazo. Los pasillos son de 2m de anchura, estrechándose en algunos puntos a 1,70m. Para acceder a las plantas superiores podemos hacerlo a través de escaleras, con escalones de una contrahuella de 15cm, o a través de un ascensor, con puerta de 1 metro de anchura y una cabina de 1,17x1,70m. Encontramos dos tipos de puertas diferentes para acceder a las aulas, un tipo de puertas con una anchura de 80cm y otro tipo de puertas que tienen una anchura de 80+30cm. Las aulas están compuestas de mobiliario móvil sin desniveles, en los pasillos tampoco encontramos desniveles. Para acceder a un patio descubierto interior que hay dentro del centro, tendremos que descender 2 escalones de 20cm de altura cada uno.

Aseos adaptados, sólo encontramos uno en planta baja, con una puerta de 85cm, barra fija y abatible y un radio de giro superior a 0,60m.

Dentro del recinto, encontramos aparcamiento para profesores y personal del centro, pero si alguna vez fuese necesario, puede ser utilizado por un alumno minusválido.

También podemos llegar a través de los autobuses metropolitanos; a menos de 50 metros, tenemos la parada 1433 por donde pasa la línea 70.

COLEGIO PÚBLICO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 9 DE OCTUBRE

CALLE CASTAN TOBEÑAS, 32

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



Para acceder, tenemos una suave rampa que salva 6 escalones para acceder al nivel del centro. La puerta de entrada al edificio, de apertura manual pesada tiene una anchura de 1m (2m si abrimos las dos hojas).

El pavimento es de terrazo y los pasillos son lo suficientemente anchos y sin desniveles. Las puertas de las aulas tienen una anchura de 92cm y dichas aulas están compuestas por mobiliario móvil sin desniveles. El centro dispone de ascensor para pasar de una planta a otra; dicho ascensor tiene una puerta de 90cm de anchura y una cabina de 1,20x1,50m. Las escaleras para subir o bajar plantas es metálica con unos escalones con una contrahuella de 15cm. La zona de recreo no tiene desniveles y podemos acceder a una zona de recreo cubierta para los días de lluvia en la que se accede a través de una rampa. La pista deportiva se encuentra a diferente nivel, pero se puede acceder a ella a través de una plataforma elevadora (también usada como montacargas) que tiene una puerta de 80cm y unas dimensiones de la plataforma de 0,90x1,20m.

En el edificio principal los baños no están adaptados, tienen una puerta de entrada a los servicios con una anchura de 92cm y la puerta de entrada al wc una anchura de 66cm. El hueco libre que queda entre el wc y el lavabo es de 63cm y este se encuentra a una altura de 85cm. En el gimnasio del centro sí que encontramos 2 aseos adaptados, uno para cada sexo, con una puerta de entrada de 0.90m de anchura y una puerta de entrada al wc

de 85cm de anchura. El radio de giro es superior a 0,60m y ambos cuentan con barra fija y abatible.

Podemos desplazarnos al centro de diferentes maneras; si optamos por el vehículo particular, tenemos una plaza reservada a escasos metros de la puerta principal, justo en la acera de enfrente.

Si decidimos hacerlo mediante el transporte público con los buses EMT. A unos 60m de la puerta principal del centro encontramos la marquesina 1421 en la que tiene parada la línea adaptada 95 y a poco menos de 200m, en la marquesina 444 tienen parada las líneas adaptadas 7, 29 y 81.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CID CAMPEADOR

CALLE GUILLEM DESPUIG, 8

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



En la entrada principal encontramos una rampa con una suave pendiente que salva una pequeña escalinata en la entrada, para acceder al edificio tenemos una puerta metálica de 92cm.

El pavimento del centro es a base de terrazo. Los pasillos tienen una anchura de 2m, estrechándose en algunos puntos hasta 1,40m debido a diferentes banquitos que encontramos. No encontramos desniveles en los pasillos. Las puertas de entrada a las aulas tienen una anchura de 85cm, y las aulas están compuestas de mobiliario móvil sin desniveles. La zona donde se pasa del edificio principal al edificio anexo, como no está al mismo nivel, está resuelta mediante una pequeña rampa en todas las plantas. El centro cuenta con ascensor, con una puerta de 80cm y una cabina de dimensiones 1,20x1,00m. La zona de recreo es a base de losas de hormigón y gravilla y no presenta desniveles.

El centro si que cuenta con aseos adaptados para minusválidos; encontramos un aseo adaptado para cada sexo en la planta baja, en la planta primera y en la planta segunda, así como uno para cada sexo en la planta baja del edificio anexo y otros dos en el patio de recreo. No están adaptados los baños de la planta tercera del edificio principal. Dichos baños adaptados tienen una puerta de entrada de 85cm, cuentan con barra fija y barra abatible, con una superficie de transferencia lateral de 70cm, un radio de giro superior a 0,60m y la altura del lavabo a 70cm.

Tenemos distintas formas de llegar al centro; si optamos por el transporte particular, tenemos una plaza reservada para minusválidos en la calle

trasera del Músico Ayllón, a unos 300 metros de la puerta principal del centro.

También podemos optar por el transporte público, mediante los autobuses metropolitano EMT. La marquesina más cercana es la 512 a unos 130m de la puerta del instituto, en la que tienen parada las líneas adaptadas 71 y 73

También podemos llegar con la red de Metrovalencia. La estación de metro de Av. Del Cid, por la que pasa la línea 5, se encuentra a unos 200 metros. Esta estación es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual y está adaptada para personas con discapacidad auditiva. El uso de mostradores es con ayuda para minusválidos en silla de ruedas, las puertas canceladoras son adaptadas para uso autónomo y existe ascensor adaptado para uso autónomo. Existe escalera mecánica en un sólo sentido, se puede usar la máquina expendedora con ayuda y el acceso a andenes está adaptado.

COLEGIO PÚBLICO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA GASPAR GIL POLO

CALLE MIGUEL PAREDES, 5

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



El centro es bastante antiguo por lo que su accesibilidad es bastante limitada. Cuenta con un edificio principal y un anexo. Para acceder al edificio principal encontramos una rampa con una pendiente del 20% y una anchura de 1,20m que salva un escalón de 9cm. La puerta de acceso al edificio es de 70cm, si abrimos las dos hojas 1,40m.

El suelo es de terrazo y los pasillos tienen una anchura suficientemente amplia. No dispone de ascensor, ni en el edificio principal ni en el edificio anexo, por lo que para pasar de una planta a otra tenemos que hacerlo mediante escaleras, con escalones de una contrahuella de 15cm. Las aulas tienen una puerta de entrada de 85cm, y están compuestas de mobiliario móvil sin desniveles. Además, al edificio anexo (dónde se imparte educación primaria) sólo se puede acceder por escaleras, a través de un escalón de 15cm y posteriormente 5 escalones de 13cm.

No existen baños adaptados en ninguno de los dos edificios; en el edificio donde se imparte educación infantil los baños son compartidos y donde se imparte educación primaria están separados por sexos, pero ninguno está adaptado.

Si nos queremos desplazar al centro en vehículo particular, encontramos una plaza reservada para minusválidos en la calle paralela del músico Ayllón.

Si decidimos llegar con transporte público podemos hacerlo mediante los autobuses metropolitanos. En la parada 506 que se encuentra a menos de 200 metros del centro tenemos las líneas 3 y N4 y en la parada 484, que se encuentra a 275m del centro tenemos la línea 3, 29, 70 y 81.

También podemos llegar con la red de Metrovalencia. La estación de metro de Av. Del Cid, por la que pasa la línea 5, se encuentra a unos 450 metros. Esta estación es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual y está adaptada para personas con discapacidad auditiva. El uso de mostradores es con ayuda para minusválidos en silla de ruedas, las puertas canceladoras son adaptadas para uso autónomo y existe ascensor adaptado para uso autónomo. Existe escalera mecánica en un sólo sentido, se puede usar la máquina expendedora con ayuda y el acceso a andenes está adaptado.

COLEGIO PÚBLICO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA RAQUEL PAYÁ

CALLE MÚSICO AYLLÓN, 41

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



En el acceso encontramos un rampa de 30% y anchura suficiente para el paso de una silla de ruedas, que salva 3 escalones en la entrada.

El pavimento del centro es de terrazo sin desniveles. La puerta de acceso al centro tiene una anchura de 87cm. Los pasillos son los suficientemente anchos y tampoco presentan desniveles. La puerta de entrada a las aulas tienen una anchura de 82cm y dichas aulas están compuestas por mobiliario móvil sin desniveles. El edificio no dispone de ascensor por lo que para pasar de una planta a otra sólo se puede hacer a través de escaleras, con escalones de una contrahuella de 16cm. La zona de recreo presenta pequeños desniveles, pero estos están salvados por pequeñas rampitas de obra.

La puerta de acceso a los baños es de 67cm de anchura y no encontramos ningún baño adaptado en todo el centro.

Podemos optar por diferentes posibilidades para acudir al centro; si optamos por el transporte particular encontramos una plaza reservada, en la misma calle del Músico Ayllón a pocos metros de la entrada del centro.

Si decidimos llegar con transporte público podemos hacerlo mediante los autobuses metropolitanos. En la parada 506 que se encuentra a menos de 200 metros del centro tenemos las líneas 3 y N4 y en la parada 484, que se encuentra a 275m del centro tenemos la línea 3, 29, 70 y 81.

También podemos llegar con la red de Metrovalencia. La estación de metro de Av. Del Cid, por la que pasa la línea 5, se encuentra a unos 450 metros. Esta estación es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual y está adaptada para personas con discapacidad auditiva. El uso de mostradores es con ayuda para minusválidos en silla de ruedas, las puertas canceladoras son adaptadas para uso autónomo y existe ascensor adaptado para uso autónomo. Existe escalera mecánica en un sólo sentido, se puede usar la máquina expendedora con ayuda y el acceso a andenes está adaptado.

COLEGIO PÚBLICO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DOCTOR LÓPEZ ROSAT

CALLE VICENTE MAROTO, 1

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS ASEOS:



En el acceso, una rampa con suave pendiente salva un escalón de 12cm; para acceder al edificio tenemos que hacerlo por una puerta metálica de 88cm.

Una vez dentro encontramos pasillos lo suficientemente anchos, con pavimento de terrazo. El centro no dispone de ascensor, por lo que para acceder a la planta superior tenemos que hacerlo a través de la escalera, con unos escalones con una contrahuella de 15cm. Las aulas están compuestas de mobiliario móvil sin desniveles. En el recreo, los pequeños desniveles que encontramos pueden ser salvados por pequeñas rampas.

Los baños están adaptados con respecto al tamaño de los niños, pero no encontramos ningún baño adaptado con respecto a discapacitados físicos. La puerta de entrada a ellos es de 82cm.

Si decidimos llevar al niño discapacitado físico con nuestro coche particular, tenemos una plaza de aparcamiento reservada para minusválidos en la calle perpendicular del Músico Ayllón, a escasos 150metros de la puerta principal del centro.

Si por contra optamos por el transporte público con los autobuses EMT, tenemos a menos de 100 metros la marquesina 510, en la que tienen parada las líneas adaptadas 72 y 73 y además, a poco más de 100 metros, en la marquesina 511 también tiene parada la línea adaptada 71.

También podemos llegar con la red de Metrovalencia. La estación de metro de Av. Del Cid, por la que pasan la línea 5, se encuentra a unos 200 metros. Esta estación es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual y está adaptada para personas con discapacidad auditiva. El uso de mostradores es con ayuda para minusválidos en silla de ruedas, las puertas canceladoras son adaptadas para uso autónomo y existe ascensor adaptado para uso autónomo. Existe escalera mecánica en un sólo sentido, se puede usar la máquina expendedora con ayuda y el acceso a andenes está adaptado.

COLEGIO PÚBLICO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DOCTOR BARCIA GOYANES

CALLE SALVADOR FERRANDIS LUNA, 23

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



El centro está dividido en dos edificios: uno para Educación Infantil y otro para Educación Primaria. El primero es más reciente ya que se construyó en el 2009. El edificio de Educación Primaria, su construcción data de la década de los 70. En el edificio de Educación Infantil sí que encontramos una rampa con una suave pendiente a la entrada y las aulas están compuestas por mobiliario móvil sin desniveles. En el edificio de Educación Primaria no encontramos rampa, así que la única forma de acceder es subiendo escalones con una contrahuella de 15cm. La zona de recreo es a base de hormigón y tierra y no presenta desniveles.

Además, tampoco dispone de ascensor para pasar de una planta a otra, sólo se puede hacer por escaleras con escalones de 15cm de contrahuella. El pavimento es de terrazo sin desniveles, y los pasillos presentan una anchura suficiente. Las puertas de entrada a las aulas son de 90cm.

Los baños no están adaptados, ni en el edificio de Educación Infantil ni en el edificio de Educación Primaria.

Tenemos diferentes posibilidades de llegar al centro, si optamos por hacerlo con vehículo particular, tenemos una plaza reservada para minusválidos en la misma calle, en la zona azul a unos 150m de la entrada principal.

Si decidimos llegar con los autobuses metropolitanos EMT, a menos de 100m tenemos la marquesina 475, en la que tienen parada las líneas adaptadas 7, 29 y 81; a menos de 150m, en la marquesina 1181 tiene parada la línea adaptada 73 y a unos 200m, en la marquesina 482 tiene parada la línea adaptada 3.

También podemos llegar con la red de Metrovalencia. La estación de metro de Av. Del Cid, por la que pasa la línea 5, se encuentra a unos 300 metros. Esta estación es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual y está adaptada para personas con discapacidad auditiva. El uso de mostradores es con ayuda para minusválidos en silla de ruedas, las puertas canceladoras son adaptadas para uso autónomo y existe ascensor adaptado para uso autónomo. Existe escalera mecánica en un sólo sentido, se puede usar la máquina expendedora con ayuda y el acceso a andenes está adaptado.

9.2. FARMACIAS Y AMBULATORIOS

Farmacias:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| - Farmacia Sara y Victoria López | C/ Castan Tobeñas, 49 |
| - Farmacia Ana María Abadía Val | C/ Navarro Cabanes, 2 |
| - Farmacia Beatriz Doménech | C/ Luis Lamarca, 21 |
| - Farmacia Baixauli | C/ Linares, 14 |
| - Farmacia Belloch Olmos | C/ Pintor Stolz, 2 |
| - Farmacia Torres-Alcocer | Avda. del Cid, 106 |
| - Farmacia Ruiz González | C/ Ángel del Alcázar, 4 |
| - Farmacia Carrascosa Tébar | C/ Arturo Foser, 6 |
| - Farmacia Luís Burillo Ribera | Pza. Colonia Española de México, 33 |
| - Farmacia Isabel Iborra López | C/ José María Bayarri, 1 |
| - Farmacia La Luz | C/ Barrio de la Luz, 12 |
| - Farmacia Vicente Javier Baixauli | Camino Viejo de Xirivella, 24 |

Ambulatorios:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| - Centro de Salud Pintor Stolz | C/ Pintor Stolz, 25 |
| - Centro de Salud Virgen de Fuensanta | C/ Virgen de Fuensanta, 18 |