


8. PATRAIX

8. PATRAIX

8.1. COLEGIOS E INSTITUTOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y F.P. JUAN DE GARAY

CALLE JUAN DE GARAY, 23



En la entrada principal hay tres escalones de 13 cm de contrahuella y puerta metálica acristalada de 90 cm de anchura, pero la entrada para minusválidos se efectúa por una puerta secundaria por la que se accede a uno de los dos patios, y mediante rampas de 9% de pendiente se accede al interior del centro. Esta puerta permanece cerrada y tiene un timbre a 130 cm de altura.

El primer pasillo en el que está la ventanilla de conserjería tiene una anchura de 120 cm. Las puertas de las aulas son abatibles de madera de 72 cm en algunos casos o de 92 cm en otros. Los pasillos en el resto del edificio son de 150 cm como mínimo. El edificio consta de PB + 2, y para movernos entre las plantas hay un ascensor de 80 cm de puerta y de dimensiones interiores de 140 x 110 cm, con los botones a una altura de 85 cm. Para bajar a los patios hay una rampa de 9% de pendiente en un lado para descender dos escalones de 15 cm de contrahuella, y otra rampa de 9% hacia el otro patio que nos ayuda a salvar cuatro escalones de 15 cm también. En el patio principal hay diferentes alturas comunicadas por rampas.

Hay un aseo adaptado independiente en planta baja y otro en planta segunda. Ambos con puerta abatible de madera de 82 cm, radio de movimiento de 60 cm, altura de lavabo de 82 cm, barra fija y barra móvil.

Para estacionar el vehículo se dispone de dos plazas reservadas para minusválidos a unos 70 metros en la Calle Juan de Garay.

La parada de autobús más cercana es la número 1733, situada en la Avenida Gaspar Aguilar a 300 metros de distancia, y donde paran las líneas adaptadas 9 y N6.

Otra opción es dirigirnos en metro, ya que la estación de Hospital, por la que pasan las líneas 1 y 5 se encuentra a unos 300 metros. Esta estación tiene ayuda para personas con deficiencia visual, está adaptada para personas con discapacidad auditiva, el uso de mostrador es con ayuda, las puertas canceladoras son adaptadas, no existe ascensor, el acceso a andenes no está adaptado y hay escalera mecánica en un solo sentido. De todas formas esta estación se encuentra en obras por lo que próximamente se mejorarán todas las medidas anteriores para hacerla más accesible.

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA RODRIGUEZ FORNOS

CALLE VIRGEN DE LA CABEZA, 26

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



El acceso es a nivel a través de una puerta metálica abatible de anchura 115 cm. Seguimos a nivel por el patio hasta llegar a una puerta abatible acristalada de 70 cm del edificio principal.

El edificio consta de PB + 2, siendo el segundo piso únicamente ocupado por una gran terraza. Para movernos por las diferentes plantas hay un ascensor de 82 cm de puerta y dimensiones interiores de 120 x 100 cm. Las puertas de las aulas son de 82 cm de anchura y los pasillos son como mínimo de 150 cm de anchura. Para acceder al gimnasio hay que volver a salir al patio y dirigirnos a otro edificio, con puerta de 70 cm. Para ir al comedor hay otra puerta de 70 cm, y el paso libre entre el mobiliario es de 120 cm. Para acceder al patio de infantil hay una puerta acristalada de 82 cm y un escalón de 2 cm con una pequeña rampa.

Hay un aseo adaptado en planta baja, dentro del baño de profesores. La puerta es de 82 cm, altura de lavabo de 80 cm, radio libre de 70 cm, barra fija y barra móvil.

Para estacionar el coche disponemos de una plaza reservada para minusválidos a unos 120 metros de distancia en la Calle Vicent Clavel.

La parada de autobús más cercana se trata de la número 544, situada en la Calle Archiduque Carlos a 176 metros de distancia, y en la que para la línea 72.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA VICENTA FERRER ESCRIVÁ

CALLE VALL D'UIXO, 2

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



El acceso al centro es a nivel mediante una puerta abatible metálica de anchura 115 cm. Llegamos al patio y a partir de este entramos al edificio por una pequeña rampa de pendiente 10% que salva un escalón de 5 cm y después tenemos dos puertas abatibles acristaladas de 70 cm de hoja.

Llegamos a un hall de entrada, con pasillos de 150 cm como mínimo. Las puertas de las clases son abatibles de madera de 82 cm. Hay un aula en planta baja con una puerta corredera acristalada que se puede abrir hasta 300 cm. El edificio consta de PB + 2, comunicadas por un ascensor de 82 cm de puerta y dimensiones interiores de 120 x 100 cm, con información visual y braille. En planta segunda hay un escalón de 14 cm que dificulta el paso desde la zona del ascensor a las aulas allí existentes. El patio de recreo está a nivel.

Hay un aseo adaptado en planta baja, dentro del baño de profesores. La puerta es abatible de madera de 82 cm, el radio libre es de 70 cm, el lavabo está a 80 cm, y dispone de barra fija y barra móvil. En el resto del edificio hay más aseos pero ninguno más adaptado.

Tenemos una plaza de aparcamiento adaptado para minusválidos a unos 20 metros de la puerta del recinto en Calle Vicent Clavel.

Tenemos una parada de autobús a 179 metros de distancia en la Calle Fontanars dels Alforins. Se trata de la número 551 y por ella pasa la línea 11.

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA HUMANISTA MARINER

CALLE HUMANISTA MARINER, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



En la entrada nos encontramos con dos escalones de 17 cm de contrahuella salvados por una rampa de 10% de pendiente, y una puerta abatible acristalada de 90 cm.

Llegamos al hall principal donde tenemos aulas con puertas de madera abatibles de 92 cm en algunos casos y de 82 cm en otros. En planta baja los pasillos tienen un ancho mínimo descontando los bancos de 120 cm. La planta primera del edificio tiene un pasillo de anchura de 200 cm y puertas de las aulas abatibles de madera de 82 cm. Para movernos entre las dos plantas hay un ascensor de puerta de 82 cm y dimensiones interiores de 130 x 100 cm, con información visual, braille y pasamanos. El acceso al patio es a nivel y no hay ningún tipo de escalón en este que dificulte el paso. El pavimento en todo el centro es de terrazo.

Hay un baño de señoras y otro de caballeros por planta. Las puertas son abatibles de madera de 82 cm, con altura de lavabo de 82 cm y un inodoro adaptado dentro de cada aseo, con radio de movimiento de 60 cm y barra fija y abatible. En el patio hay un baño de señoras y otro de caballeros también, con puertas abatibles metálicas de 92 cm, altura de lavabo de 82 cm y un aseo adaptado dentro de cada uno con radio de movimiento de 70 cm, barra fija y abatible.

Para estacionar el vehículo dispone de una plaza adaptada a unos 15 metros de la puerta en la misma Calle del Humanista Mariner.

Para dirigirnos al colegio en autobús, tenemos la parada número 551, distante 65 metros en la Calle Fontanars dels Alforins, y en la que para la línea adaptada 11.

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA CIUDAD DE BOLONIA

CALLE TORRENT, 35

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



Para entrar al recinto hay una entrada a nivel con una puerta abatible metálica de anchura de 92 cm.

El centro consta de dos edificios. El primero de ellos es el de educación primaria, al que se accede mediante una rampa de 8% de pendiente y una puerta abatible metálica de 180 cm de anchura. El edificio consta de PB + 1. En planta baja los pasillos tienen un mínimo de 100 cm y en planta primera son de 175 cm. Hay tres tramos de escaleras con contrahuellas de 17 cm, pero no existe ningún ascensor o salvapeldaños. Las puertas de las aulas son abatibles de madera de 85 cm de anchura. Al otro edificio de infantil se accede también por el patio a través de una rampa de 12% y por una puerta abatible acristalada de anchura de 112 cm. El patio está a diferentes niveles comunicados por rampas y con algunas zonas de gravilla.

Hay dos baños en planta baja del edificio de primaria, dos en planta primera, dos en el edificio de infantil y dos en el patio, con puertas abatibles de madera de 82 cm, pero ninguno de ellos tiene ningún aseo adaptado.

Podemos estacionar el coche a una distancia de unos 15 metros de la puerta del recinto en la Calle Emilio Lluch, donde hay una plaza reservada para minusválidos.

Podemos acercarnos al colegio en autobús a través de la parada 1883, distante 108 metros en la Calle Fra Juniper Serra, con la línea N5, o bien desde la parada número 1176, situada en Avenida Tres Creus a una distancia de 200 metros, y en la que paran las líneas adaptadas 73 y N5.

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ELISEO VIDAL

CALLE MÚSICO GOMIS, 1

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



El acceso al recinto es mediante una puerta abatible metálica de 90 cm de anchura. Después tenemos tres escalones de 17 cm de contrahuella sin rampa y una puerta abatible metálica de 100 cm bastante pesada.

El centro consta de dos edificios separados. El primero es al que accedemos por la entrada principal, consta de PB + 2 y aloja las aulas de primaria y los despachos de dirección. Las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82 cm de anchura, y no existe ningún salvapeldaños o ascensor para remontar los diferentes tramos de escaleras de contrahuellas de 15 cm. Para dirigirnos al edificio de infantil tenemos que salir al patio por una rampa de 8% de pendiente que nos ayuda a salvar el desnivel de tres escalones de 16 cm de contrahuella cada uno. El edificio de infantil consta de una planta semisótano y una planta superior. Para descender a las aulas de la parte inferior tenemos cinco escalones de 15 cm cada uno sin ningún mecanismo para ayudarnos. Para llegar a la parte superior hay una rampa de 8% de pendiente. El centro dispone también por las mañanas de un polideportivo municipal, al cual se accede desde el patio por una puerta metálica abatible de 82 cm con un escalón de 15 cm.

Hay aseos en cada planta tanto en el edificio de primaria como en el de infantil, con puertas de 72 cm pero sin adaptar.

En la zona hay amplias zonas de aparcamiento sin señalizar, pero sin ninguna plaza reservada para minusválidos.

Otra opción es dirigirnos en metro, ya que la estación de Hospital, por la que pasan las líneas 1 y 5 se encuentra a unos 450 metros. Esta estación tiene ayuda para personas con deficiencia visual, está adaptada para personas con discapacidad auditiva, el uso de mostrador es con ayuda, las puertas canceladoras son adaptadas, no existe ascensor, el acceso a andenes no está adaptado y hay escalera mecánica en un solo sentido. De todas formas esta estación se encuentra en obras por lo que próximamente se mejorarán todas las medidas anteriores para hacerla más accesible.

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PRIMITIU GÓMEZ SERRANO

CALLE ARQUITECTO SEGURA DEL LAGO, 9

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



En la entrada hay que descender un escalón de 9 cm para llegar a la puerta exterior del recinto que es metálica abatible de 190 cm de anchura.

El centro tiene tres edificios. Para acceder al primero hay siete escalones de 18 cm de contrahuella cada uno, pero dispone de una entrada lateral con una rampa de pendiente 20%. Este edificio tiene PB + 2 sin ningún tipo de ascensor o salvapeldaños. Las puertas son abatibles de madera de 80 cm. El segundo edificio tiene una rampa de acceso de 18% de pendiente y una puerta de aluminio acristalada abatible de 95 cm. Las puertas de las aulas son de 72 cm y el ancho de los pasillos es de 160 cm. Este edificio tiene PB + 1 pero sin ningún ascensor. Para acceder al tercer edificio hay un primer escalón de 7 cm para después llegar a cuatro escalones de 15 cm cada uno y una puerta abatible metálica de 100 cm. Las puertas de esta aula son abatibles de madera de 82 cm y sólo consta de PB. El patio de recreo consta de dos niveles separados por un escalón de 7 cm. El pavimento en todo el centro es de terrazo.

Para acceder a los aseos en el primer edificio hay que subir diez escalones de 15 cm cada uno. Estos aseos tienen puertas de 72 cm y no están adaptados. En el segundo edificio hay aseos en las dos plantas con puertas de 67 cm abatibles de madera, pero sin adaptar. En el tercer edificio los aseos tampoco son adaptados.

A escasos 10 metros de la puerta del recinto hay una plaza de aparcamiento reservado en la misma Calle del Arquitecto Segura del Lago.

Tenemos dos paradas de autobús cercanas. La primera es la número 545, distante 116 metros en la Calle Arquitecto Segura del Lago, y por la que pasan las líneas adaptadas 72 y N5. La otra parada sería la 525, situada en la Calle José Andreu Alabarta a 117 metros, y en la que paran las líneas 72 y 73.

Podemos dirigirnos en metro, ya que la estación de Sant Isidre, por la que pasan las líneas 1 y 5 se encuentra a unos 450 metros. Esta estación tiene ayuda para personas con deficiencia visual, está adaptada para personas con discapacidad auditiva, el uso de mostrador es con ayuda y el acceso a andenes no está adaptado. De todas formas esta estación se encuentra en obras por lo que próximamente se mejorarán todas las medidas anteriores para hacerla más accesible.

8.2. FARMACIAS Y AMBULATORIOS

Farmacias:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| - Farmacia Rosa Antonia Sendra | C/ Tres Porqués, 38 |
| - Farmacia Carmen Alpera Lacruz | C/ José María Mortes Lerma, 22 |
| - Farmacia Zaragoza García | C/ Virgen de la Cabrera, 60 |
| - Farmacia Repazca C.B. | C/ Fray Junípero Serra, 54 |
| - Farmacia Marco Jiménez | Plaza de Patraix, 20 |
| - Farmacia Lorente Catalá | C/ Humanista Mariner, 9 |
| - Farmacia José María Pérez | C/ Beato Nicolás Factor, 20 |
| - Farmacia España | C/ Vall D'Uixó, 9 |
| - Farmacia Navarro Boquera | C/ Fontanares, 19 |
| - Farmacia Ricardo Vicente Folgado | C/ Juan de Garay, 42 |
| - Farmacia Alcalde Gil | C/ Arq. Segura de Lago, 22 |

Ambulatorios:

- | | |
|--|------------------------------|
| - Consultorio Médico de Vicente y Clavel | C/ Vicente y Clavel, 2 |
| - Centro de Salud de Padre Jofré | C/ Beato Nicolás Factor, 4 |
| - Centro de Salud de San Isidro | C/ José Andreu Alabarta, s/n |