

13. LA SAIDIA

13. LA SAIDIA

13.1. MUSEOS Y CENTROS CULTURALES

MUSEO DEL TRENET

PARQUE DE MARXALENES

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



El Museo del Trenet, abrió al público en el 2001 en el parque de Marxalenes. Actualmente, el Museo se utiliza a ciertas horas como restaurante cafetería.

Para acceder encontramos una pequeña rampa en el acceso que salva un escalón en la entrada; la puerta de acceso es abatible de apertura manual pesada, de 1m de anchura.

El pavimento es a base de terrazo y no presenta desniveles; en horas de cafetería está compuesto por mobiliario móvil y si no, encontramos paneles informativos.

Encontramos aseo adaptado para minusválidos, con puerta de 92cm, barra fija y abatible, altura del lavabo de 80cm, una zona de transferencia lateral de 80cm y un radio de giro superior a 0,60m.

Tenemos diferentes formas de llegar al museo, si optamos por el vehículo particular, encontramos una plaza reservada para personas con movilidad reducida en la calle Reus, a unos 150m de la puerta del museo.

Si por el contrario optamos por el transporte público, podemos llegar con los autobuses metropolitanos EMT. En la marquesina 1484, a menos de 50m de la puerta del museo, tiene parada la línea adaptada 26, y en la marquesina 327, a menos de 100m de la puerta del museo, tienen parada las líneas adaptadas 6, 16, 26, 36 y N10.

También podemos llegar con la red de metrovalencia, ya que la parada Reus de la línea 4, está a escasos 200m de la puerta principal; parada de tranvía a ras de calle y donde el cruce de las vías está adaptado.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES

JARDINES DEL REAL

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS ASEOS:



- ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN:



En el Museo de Ciencias Naturales se pueden contemplar importantes materiales científicos, colecciones paleontológicas, malacológicas. La exposición se completa con diversos audiovisuales de contenido científico muy ameno y de gran calidad pedagógica. Concebido como un museo altamente didáctico, ofrece también módulos interactivos, organiza exposiciones temporales, así como ciclos de conferencias en los que se combina rigor y amenidad. El edificio dónde se encuentra el museo, es de reciente construcción y se encuentra ubicado dentro de los Jardines del Real.

En el acceso, para salvar 6 escalones encontramos una rampa con una suave pendiente del 12% y una anchura de 1,20m. Las puertas de acceso son de vidrio, de hojas abatibles de 1m de anchura.

El pavimento del museo alterna el mármol con la madera y si se encuentra algún desnivel está resuelto mediante rampas con suave pendiente. Para descender a la planta inferior, podemos usar un ascensor con puerta de 1m y cabina de 1x1,20 para no tener que descender por las escaleras. En el museo hay algunas pantallas donde se proyectan documentales y explicaciones audiovisuales y en algunas de ellas encontramos los comentarios subtítulos. También la altura de vitrinas, mostradores y

mecanismos interactivos está adaptado para visitantes con sillas de ruedas.

El museo dispone de aseo adaptado para minusválidos, con puerta de 92cm, barra fija y abatible, altura del lavabo de 80cm, una zona de transferencia lateral de 80cm y un radio de giro superior a 0,60m.

Tenemos diferentes formas de llegar al museo; si optamos por nuestro vehículo particular, encontramos una plaza reservada en la calle del Pintor Genaro Lahuerta, a unos 300m de la puerta del museo y dos plazas reservadas en la Plaza de Ávila, a unos 400m de la puerta del museo.

O si por el contrario decidimos llegar con transporte público, con los autobuses metropolitanos EMT, las líneas adaptadas 1, 6, 16, 26, 29, 36, 95 y N10, nos paran a escasos 200m de la puerta principal del teatro.

MUSEO BELLAS ARTES SAN PIO V

CALLE SAN PIO V, 9

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



El Museo de Bellas Artes de Valencia es el referente cultural más importante de la Comunidad Valenciana en cuanto a pintura histórica se refiere. Fundamentalmente está formado por una gran pinacoteca y un amplio fondo de dibujos y grabados, además de esculturas, piezas arqueológicas, fotografías y artes decorativas. El edificio está situado frente al margen izquierdo del antiguo cauce del río Turia, entre los puentes de la Trinidad y del Real. La fachada está alineada por ventanales en dos alturas y torres de sección cuadrada en los extremos con dos alturas más, coronándose el conjunto con cornisa de ménsulas pareadas y pretil de bolas y pináculos. Su planta casi cuadrada se articula en torno a un claustro de triple arquería superpuesta, de cinco arcos por lado en cada planta. Originariamente, las galerías altas del claustro no tenían como ahora sus arcos cegados por tabiquería con un pequeño ventanal en cada hueco, por la falta de espacio aconsejó esta solución para aprovechar las galerías como crujías cerradas iluminadas con cinco balcones por panda. El museo ha experimentado en los últimos años un impulso notable, fruto del convenio suscrito entre el Estado y la Generalitat Valenciana. Las obras de reforma y ampliación del edificio San Pio V se iniciaron en 1986 sobre el proyecto inicial de los arquitectos Manuel Portaceli y Álvaro Gomez-Ferrer, luego modificado y mejorado, planificándose en varias fases.

El acceso principal no es accesible, ya que hay que descender varios escalones, pero en la entrada principal encontramos una indicación de donde se encuentra la entrada para minusválidos, también en la fachada principal, a poco más de 30m de la puerta principal. Encontramos una

puerta doble de 2,30m de anchura, con una pequeña rampa que salva el desnivel con la cota de la acera.

El patio de entrada principal tiene un pavimento de mármol sin desniveles; para a las salas tenemos dos puertas de 90cm de anchura de apertura manual pesada. En las salas, los desniveles están salvados en su lateral por rampas con pasamanos de suave pendiente y una anchura considerable, superior a 1m. Para acceder a las plantas superiores, el edificio dispone de ascensor, con puerta de 1m de anchura y una cabina de 1x1,20m con pasamanos e información visual. El museo también dispone de cafetería, con un recorrido interior accesible compuesta por mobiliario móvil que permite la circulación; la barra no está adaptada.

El museo dispone de dos aseos adaptados en la planta baja, con puerta de entrada de 92cm, con barra fija y abatible, altura del lavabo de 70cm, una zona de transferencia lateral de 1m y una zona de radio de giro superior a 0.60m.

Tenemos diferentes formas de llegar al museo. Si decidimos llegar con transporte particular tenemos una plaza reservada en la calle del Pintor Generao Lahuerta, a unos 250m de la puerta principal del museo.

O si por el contrario decidimos llegar con transporte público, con los autobuses metropolitanos EMT, las líneas adaptadas 1, 6, 16, 26, 29, 36, 95 y N10, nos paran a escasos 10m de la puerta principal del teatro.

CASA MUSEO CONCHA PIQUER

CALLE RUAYA, 23

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



Al cumplirse el noventa y cinco aniversario del nacimiento de Concha Piquer, el ayuntamiento de Valencia rinde homenaje a la memoria de la insigne artista valenciana al destinar casa museo a ella dedicada, el edificio donde naciera el 8 de diciembre de 1906. En esta casa museo pueden verse los objetos más personales que rodearon en vida a la cantante. Abanicos, trajes, escritos, fotografías de la cantante que son acompañados por audiovisuales especialmente montados para la ocasión. La casa museo cuenta con un segundo piso que sirve además como testimonio de las formas de vida humildes de la Valencia de principios de siglo. De esta manera se cumple la doble función de dar a conocer la vida de la cantante y la arquitectura popular del barrio donde nació.

En la entrada, encontramos un escalón de 10cm. La puerta de acceso es una puerta corredera de dos hojas automática.

El pavimento es de cerámica sin desniveles, y los pasillos se estrechan en algunos puntos hasta una anchura de 1m. Las puertas de entrada a las distintas habitaciones tienen todas unas anchuras de 82 cm y superior. Para acceder a la primera planta podemos hacerlos a través de escaleras o ascensor, con una puerta de 80cm y cabina de 1x1,20m.

Dispone en la primera planta de aseos para minusválidos (hay que solicitar la llave), con barra fija y abatible, altura del lavabo de 80cm, zona de transferencia lateral de 90cm y radio de giro superior a 0,60m.

Tenemos diferentes formas de llegar, si decidimos hacerlo con nuestro vehículo particular, tenemos una parada reservada para minusválidos en la misma calle Ruaya, a unos 100m de la puerta del museo.

Si por el contrario queremos llegar con transporte público, con los autobuses EMT, en la marquesina 1815, justo delante de la puerta del museo, tiene parada la línea adaptada 8 y en la marquesina 321, a menos de 200m del museo tienen parada las líneas adaptadas 6, 16, 26 y 36.

También podemos llegar con la red de metrovalencia, con la línea 4, en la parada de Sagunt, a unos 100m de la puerta del museo. Esta parada tiene adaptado el acceso a los andenes, así como también está adaptado el cruce de las vías.

13.2. TEATROS

TEATRO L'LATRE ESPAI

CALLE PLATERO SUAREZ, 11

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



En el acceso al teatro tenemos una puerta abatible acristalada de dos hojas y de 180 cm de anchura total, con entrada a nivel desde la calle.

Se trata de un pequeño teatro de una sola planta, sin ningún escalón ni obstáculo intermedio que nos dificulte la movilidad. Dispone de una plaza reservada para personas con silla de ruedas y de un par de butacas reservadas también para los acompañantes de este.

Existe un aseo adaptado al que se accede desde el vestíbulo. La puerta es abatible de madera de 90 cm de anchura, altura de lavabo de 75 cm, radio libre de 60 cm, barra fija y abatible.

Es una zona con muchas plazas de aparcamiento en la vía pública, pero ninguna de ellas está reservada para minusválidos en las proximidades.



Hay varias paradas de autobús en las proximidades. La número 1816, situada en Calle Argenter Suarez a 17 metros de distancia, en la que pasa la línea 8. La parada número 1807, situada también en Calle Argenter Suarez a 41 metros de distancia, y en la que paran las líneas 8 y N10. Y por último la parada 321, distante 180 metros en Calle Sagunto, y en la que paran las líneas adaptadas 6, 16, 26 y 36.

También podemos dirigirnos en tranvía, ya que la parada de Sagunto, por la que pasa la línea 4 se encuentra a unos 300 metros de distancia. Esta parada es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual, es de uso con ayuda para personas con discapacidad auditiva, el uso de la máquina expendedora es con ayuda, el cruce de vías es adaptado y también es adaptado el acceso a andenes.

13.3. COLEGIOS E INSTITUTOS

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DOCTOR OLORIZ

CALLE DOCTOR OLORIZ, 28



El acceso al recinto es a nivel mediante una puerta abatible metálica de 92 cm o mediante una puerta abatible metálica de dos hojas y 320 cm de anchura total. Después tenemos un escalón de 9 cm y una puerta abatible acristalada de 84 cm para entrar al edificio de oficinas.

El colegio cuenta con un edificio de oficinas, uno de primaria y otro de infantil. Para acceder el edificio de infantil desde el patio tenemos un escalón de 15 cm seguido de una puerta abatible metálica de 72 cm. Las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82 cm. El edificio de oficinas tiene PB + 1, con pasillos de anchura mínima de 170 cm y puertas abatibles de madera de 82 cm, sin ascensor para movernos entre plantas. El edificio que realmente está adaptado es el de primaria, al que se accede a nivel y consta de PB + 3. Para movernos entre las plantas dispone de un ascensor de anchura de puerta de 80 cm, dimensiones interiores de 130 x 100 cm, pasamanos e información visual. Los pasillos tienen una anchura libre de 140 cm y las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82 cm.

Hay un aseo independiente de minusválidos en cada planta del edificio de primaria con puerta abatible de madera de 82 cm, radio de movimiento

de 60 cm, altura de lavabo de 84 cm y dos barras fijas. Hay otro baño de minusválidos en el patio, pero que actualmente se usa como almacén.

Podemos estacionar el coche a unos 30 metros de distancia en la Calle Doctor Oloriz, donde hay una plaza reservada para minusválidos.

Existen varias paradas de autobús cercanas. La primera es la número 1809, distante 138 metros en Calle Reus, y en la que paran la líneas 8 y N10. La segunda es la parada 328, situada en Avenida Constitución a 178 metros de distancia, en la que pasan las líneas adaptadas 6, 16, 26, 36 y N10. La última parada es la número 344, a 188 metros en la Calle Pla de la Saidia, y en la que pasan las líneas 1, 29, 79 y 95.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA BENLLIURE

CALLE CONVENTO CARMELITAS, 13

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



El acceso al edificio es mediante tres escalones de 16 cm salvados por una rampa de 7% de pendiente y luego hay varias puertas abatibles acristaladas de 94 cm de anchura.

Llegamos a un hall muy amplio del edificio principal, que consta de PB + 2 con un ascensor de puerta de 80 cm, dimensiones interiores de 130 x 100 cm, información visual, braille y pasamanos. Los pasillos tienen puertas de paso abatibles metálicas de dos hojas y 85 cm por hoja. Los pasillos tienen una anchura como mínimo de 150 cm y las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82 cm. Para salir al patio hay puertas abatibles acristaladas de 94 cm y rampas de 8% de pendiente para descender el desnivel de 64 cm que hay. El patio se encuentra a nivel, sin ningún tipo de barrera arquitectónica. El gimnasio se encuentra en otro edificio al que se accede a nivel por el patio a través de una puerta abatible metálica de dos hojas y 86 cm por hoja. Para entrar al salón de actos desde el hall principal hay dos puertas abatibles metálicas de doble hoja y 92 cm por hoja. Las butacas se encuentran en unas tarimas a 38, 18 y 10 cm de altura y los pasillos intermedios son de 150 cm de anchura.

Hay varios baños en cada planta, y dentro de cada uno de ellos hay un aseo adaptado para minusválidos, con puerta abatible de madera de 82 cm, radio de movimiento de 60 cm y sólo disponen de una barra fija. La altura de los lavabos es de 90 cm.

A escasos 20 metros de la puerta del centro hay dos plazas de aparcamiento reservadas en Calle Convento Carmelitas.

Disponemos de dos paradas de bus cercanas. La primera es la número 213, situada en Calle Alborai a 34 metros de distancia, en la que paran las líneas 11 y N10. La segunda es la 1194, distante 149 metros en la Calle Jaca y por la que pasa la línea adaptada 8.

También podemos dirigirnos en tranvía, ya que la parada de Pont de Fusta, por la que pasa la línea 4 se encuentra a unos 400 metros de distancia. Esta parada es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual, es de uso con ayuda para personas con discapacidad auditiva, el uso de la máquina expendedora es con ayuda, el cruce de vías es adaptado y también es adaptado el acceso a andenes.

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA VILLAR PALASÍ

CALLE JACA, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



La entrada es a nivel por una puerta abatible metálica de 102 cm. Después tenemos una pequeña rampa que nos conduce a dos escalones de 20 cm y una puerta abatible metálica de 112 cm con un escalón de 2 cm por la que llegaremos al hall principal del edificio de primaria.

El edificio consta de PB + 2, sin ningún ascensor ni salvapeldaños, y con varios tramos de escaleras de contrahuellas de 16 cm. Los pasillos son de 200 cm de anchura y las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82 cm. La puerta de la biblioteca es corredera de madera de 240 cm de anchura. El patio tiene varios niveles con bordillos que oscilan entre los 10 y los 20 cm, sin ninguna rampa para salvarlos. El edificio de infantil consta sólo de planta baja, con una puerta de entrada abatible acristalada de 92 cm, puertas de las clases abatibles de madera de 88 cm y un amplio pasillo de 300 cm de anchura. Hay alguna puerta de paso abatible de madera de doble hoja y de 80 cm por hoja.

Hay aseos en el centro con puertas abatibles de madera de 70 cm, pero no hay ningún aseo adaptado.

Podemos estacionar el coche a unos 40 metros en la Calle Pintor Genaro Lahuerta, donde existe una plaza reservada.

Disponemos de dos paradas de bus cercanas. La primera es la número 1372, situada en Calle Pintor Genaro Lahuerta a 81 metros de distancia, en

la que para la línea 11. La segunda es la 1194, distante 121 metros en la Calle Jaca y por la que pasa la línea adaptada 8.

También podemos dirigirnos en tranvía, ya que la parada de Primado Reig, por la que pasan las líneas 4 y 6 se encuentra a unos 350 metros de distancia. Esta parada es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual, es de uso con ayuda para personas con discapacidad auditiva, el uso de la máquina expendedora es con ayuda, el cruce de vías es adaptado, también es adaptado el acceso a andenes y existe plaza de aparcamiento reservado allí.

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA MAX AUB

CALLE PADRE URBANO, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



La entrada al recinto es a nivel por medio de una puerta abatible metálica de doble hoja y 98 cm por hoja. Delante nos encontramos una rampa de 9% de pendiente y dos puertas abatibles acristaladas de 97 cm cada una. La puerta de alumnos es abatible metálica de 400 cm de anchura total y está a nivel con el patio.

Una vez en el hall del edificio de PB + 2, tenemos escaleras a izquierda y a derecha. No hay ningún ascensor ni salvapeldaños. Las puertas de las aulas son abatibles de madera de 89 cm de ancho y los pasillos más estrechos son de 145 cm. Para salir al patio hay dos puertas acristaladas de 97 cm y tres escalones de 17 cm de contrahuella sin rampa. El patio tiene dos niveles comunicados por rampas de 11% de pendiente, y en la parte posterior de este hay aulas aisladas de infantil. Una de ellas es prefabricada y tiene una rampa de acceso de 14% de pendiente y puerta abatible de 78 cm. Otra de ellas tiene una larga rampa para salvar el desnivel de 5% de pendiente y puerta abatible acristalada de 85 cm. La última aula tiene tres escalones de 13 cm salvados por una rampa de 8% de pendiente y una puerta abatible acristalada de 85 cm.

Hay aseos en cada planta con puertas abatibles de madera de 80 cm, pero ninguno de ellos es adaptado.

A unos 30 metros de distancia tenemos una plaza de aparcamiento reservada en Calle Ministre Luis Mayans.

Podemos dirigirnos en autobús a través de varias paradas próximas. La parada número 323, situada en la Calle Sagunto a 46 metros de distancia, en la que pasan las líneas 6, 16 y 36. La parada 326, distante 113 metros en Avenida Constitución, en la que paran las líneas 6, 16, 36 y N10. Por último la parada número 1548, a 175 metros de distancia en la Calle Maximilia Thous, y en la que para la línea 26.

También podemos dirigirnos en tranvía, ya que la parada de Primado Reig, por la que pasan las líneas 4 y 6 se encuentra a unos 400 metros de distancia. Esta parada es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual, es de uso con ayuda para personas con discapacidad auditiva, el uso de la máquina expendedora es con ayuda, el cruce de vías es adaptado, también es adaptado el acceso a andenes y existe plaza de aparcamiento reservado allí.


COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA LUIS BRAILLE

CALLE LUIS CRUMIERE, 2

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



En la entrada al recinto tenemos cuatro escalones de 18 cm cada uno salvados por una rampa de 8% de pendiente para llegar a una puerta abatible metálica de dos hojas y 135 cm por hoja. Atravesamos el patio y llegamos a una rampa de 12% de pendiente para salvar un desnivel de 18 cm, después de la cual hay una puerta abatible acristalada de 115 cm.

Llegamos a un hall de entrada que tiene una parte central 20 cm más baja con dos rampas de madera de 10% de pendiente. El edificio es de PB + 2 sin ningún ascensor para movernos entre las plantas. Las puertas de las aulas son abatibles de madera de 80 cm y los pasillos tienen un paso mínimo de 150 cm. El patio está a nivel excepto una zona de toboganes y columpios para los que hay que subir dos peldaños de 13 cm cada uno de contrahuella.

Hay aseo en todas las plantas con puertas abatibles de madera de 80 cm, pero no hay ninguno adaptado.

A unos 80 metros en la Calle Luis Crumiere existe una plaza de aparcamiento reservada para minusválidos.

Hay varias paradas de autobús cercanas. La primera sería la número 334, situada en Camino Montcada a 177 metros, por la que pasa la línea 26. La segunda es la parada número 1683, situada en Avenida Peset Aleixandre a

160 metros de distancia, y en la que pasan las líneas 21, 60, 89 y N89. Por último tenemos la parada 243, distante 195 metros en Avenida Peset Aleixandre, y en la que pasan las líneas adaptadas 21, 90 y N90.

También podemos dirigirnos en tranvía, ya que la parada de Marxalenes, por la que pasa la línea 4 se encuentra a unos 400 metros de distancia. Esta parada es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual, es de uso con ayuda para personas con discapacidad auditiva, el uso de la máquina expendedora es con ayuda, el cruce de vías es adaptado y también es adaptado el acceso a andenes.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EL CLOT

CALLE ECONOMISTA GAY, 34

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



La puerta de acceso es abatible metálica de 85 cm, y a continuación tenemos dos tramos de escaleras de 20 cm de contrahuella hasta llegar al patio. Después tenemos un escalón de 12 cm y una puerta abatible acristalada de 112 cm para entrar al edificio.

Una vez en el hall del edificio tenemos una zona central más baja con un escalón de 16 cm a lo largo del hall. La cafetería tiene una puerta abatible de madera de 80 cm. Hay un pasillo en planta baja que tiene un escalón intermedio de 15 cm. El edificio consta de PB + 2 sin ningún tipo de ascensor ni salvapeldaños. Las puertas de las aulas son abatibles de madera de 80 cm y los pasillos son como mínimo de 150 cm. El patio está a nivel, aunque el pavimento es bastante abrupto.

Hay baños en el centro con puerta abatible de madera de 80 cm, pero no hay ningún aseo adaptado ni en el interior ni independiente a estos.

Tenemos una plaza de aparcamiento reservada a unos 20 metros de la puerta en Calle Gonzalo Ramiro Pedrer.

Hay varias paradas de autobús cercanas. La primera sería la número 334, situada en Camino Montcada a 138 metros, por la que pasa la línea 26. La segunda es la parada número 1683, situada en Avenida Peset Aleixandre a 176 metros de distancia, y en la que pasan las líneas 21, 60, 89 y N89. Por

último tenemos la parada 243, distante 188 metros en Avenida Peset Aleixandre, y en la que pasan las líneas adaptadas 21, 90 y N90.

También podemos dirigirnos en tranvía, ya que la parada de Reus, por la que pasa la línea 4 se encuentra a unos 400 metros de distancia. Esta parada es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual, es de uso con ayuda para personas con discapacidad auditiva, el uso de la máquina expendedora es con ayuda, el cruce de vías es adaptado, el acceso a andenes es con ayuda y el uso de rampa es con ayuda.

13.4. FARMACIAS Y AMBULATORIOS

Farmacias:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - Farmacia Patino Romani | C/ Maximiliano Thous, 13 |
| - Farmacia Begoña Ucollu | C/ Reus, 39 |
| - Farmacia Arturo Casañ | Avda. Portugal, 6 |
| - Farmacia Antonio José Navarro | C/ Maximiliano Thous, 46 |
| - Farmacia Eliseo Vicent Palanca | C/ Llano de la Zaidía, 17 |
| - Ortopedia técnica farmacia Oria | Avda. Constitución, 117 |
| - Farmacia M ^a Carmen Margarit | C/ Sagunto, 25 |
| - Farmacia Hernández | C/ Gonzalo Ramiro Pedrer, 14 |
| - Farmacia Carmen Rovira | C/ Economista Gay, 48 |
| - Farmacia Carmen Mocholi | C/ Villanueva de Castellón, 18 |
| - Farmacia José Luis Daroqui | Avda. Portugal, 46 |
| - Farmacia M ^a Asunción Fuster | C/ Reus, 9 |
| - Farmacia Beltrán Ibáñez | C/ Periodista Llorente, 2 |
| - Farmacia Elodian Melian | C/ Luz Casanova, 16 |
| - Farmacia M ^a Asunción Oliver | C/ Poeta Bodría, 4 |
| - Farmacia Salvador Roig | C/ Alboraya, 26 |
| - Farmacia M ^a Dolores Piqueras | Avda. Primado Reig, 14 |

Ambulatorios:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Centro de Salud Economista Gay | C/ Economista Gay, 44-46 |
| - Centro de Salud Trinidad | C/ Flora, 7 |