


conductos de extraccion y aberturas				
zona comedor	caudal tot.	seccion cm2	abertura	dimension
tramos 1 abertura	85L/s	212,5cm2	1	341cm2
tramos 2 aberturas	170L/s	425cm2	2	341cm2
tramos 3 aberturas	256L/s	640cm2	3	341cm2
tramos 4 aberturas	340L/s	850cm2	4	341cm2
tramos 6 aberturas	510l/s	1275cm2	6	341cm2
tramo baño H.	25l/s	62,5cm2	1	100cm2
tramo baño M.	50l/s	125cm2	1	200cm3
tramo baño Minus	25l/s	62,5cm2	1	100cm4
tramo H.M.Minus	100l/s	250cm2	3	-



E.T.S.I.E.	PROYECTO: CAFE RESTAURANTE AV/PEREZ GALDOS	ESCALA: 1/75	 PROY. RESIDENCIALES INTERV. Y OBRA NUEVA
P.F.G	PROYECTISTA: ROMERO PIERA SERGIO	N PLANO 11	
2010/11	PLANO: VENTILACION FORZADA	FECHA: 20/05/11	