

MEMORIA

ANTECEDENTE /

D. Miguel Yuste es propietario del edificio con fachada a la plaza del Caudillo de la Ciudad de Liria y habiendo sido observadas diversas roturas de los muros y tabiques de las edificaciones situadas al fondo del colar, junto al patio de luces que hacian presumir un estado de ruina inminente ha encargado al Arquitecto que suscribe la ejecucion de las obras de reparacion.

OBRA A REALIZAR.

Habiendose practicado catas en el terreno se han encontrado quedades de importancia que han sido las causas de los cedimientos productores de las roturas de las fabricas.

Las operaciones a realizar son:

El perfecto terraplenado de los huecos; la nueva cimentacion de muros y la reconstruccion y refuerzo de este y de los tabiques afectados con la consiguientes obras de aseo y terminacion, debiendose practicar para la ejecucion de estas obras los correspondientes apuntalamientos y apeos de los elementos que han de subsistir.

CONSTRUCCION.

El terraplen se realizara con fragmentos de tierras y piedra de calidad adecuadas perfectamente apisonados y regados por capas sucesivas.

Las cimentaciones, apoyadas sobre terreno firme y no sobre el terraplenado, seran ejecutadas con hormigon de cemento portland.

El muro sera de fabrica de ladrillo centados con mortero de cemento portland y cal grasa.

Los tabiques seran reconstruidos con ladrillos de igual dimension que los actuales y enlazados con yeso.

El enlucido del exterior sera de mortero hidraulico y los del interior con yeso.

Valencia para Liria a Nobre de 1943
El Arquitecto