

NORMATIVA	RD 486/97	CTE	OTROS	OBSERVACIONES
FICHA 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.				
	Art. 4 Anexo I punto 12	El CTE, no recoge más que la Contribución solar fotovoltaica de energía eléctrica mínima en el HE 5, y temas referentes a Iluminación en el HE 3 Eficiencia energética de las Instalaciones de Iluminación y poco más.	<ul style="list-style-type: none">• Decreto 3151/1968: Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.• Real Decreto 3275/1982 :Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.• Decreto 2413/1973: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus actualizaciones.	
	La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica			
	No deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos.			
	La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.			
	Señala los 3 RD del apartado otros.			