

Obra:		Fecha	
68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y aparcamiento		4 de abril del 2011.	
C/San Antonio, Mislata. Valencia			
Presentes:	JOSE SOMOVILLA VICENTE	Director ejecutor de la obra	
	MIGUEL ÁNGEL BAÑOS	Empresa Constructora	
	MIQUEL GÓMEZ	Jefe de obra	
	MIGUEL ÁNGEL MONSALVE	Encargado de obra	
	ENRIQUE CALVET	Director de obra	

ACTIVIDAD: **IMPERMEABILIZACIÓN BALCONES DE PLANTAS 1ª A 5ª.**

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Consideraciones a tener en cuenta en la impermeabilización de los balcones-voladizos de plantas 1ª a 5ª.

1. Se realizará con emulsión asfáltica.
2. Se pondrá especial atención en la limpieza del soporte, eliminando cualquier tipo de material, grasas, etc. barriéndolo "a conciencia" y evitando que el soporte esté húmedo.
3. Se imprimirá el soporte hasta el nivel de la gárgola, atendiendo a que la emulsión sea continua y con un rendimiento de 2 Kg/m².