

SEGURIDAD Y SALUD



- **MOTIVO**
Incorrecta colocación de barandilla de seguridad.
- **RIESGOS DETECTABLES**
Caída de objetos.
- **MEDIDAS PREVENTIVAS**
Concienciar a los operarios de que el rodapié también es un elemento de seguridad.
- **PROTECCIONES COLECTIVAS**
Barandilla de 90cm de altura con rodapié y barandilla intermedia, sujeta al encofrado del forjado.
- **PROTECCIONES INDIVIDUALES**
Los EPIS necesarios para hormigonar en altura. Utilización de casco, calzado de seguridad, ropa adecuada de trabajo, gafas de protección.