

programa de puntos de inspección							
OBRA: ACTIVIDAD:	Vivienda Unifamiliar Aislada, Benifallet 12			Localización: Teulada			
	Instalación de fontanería						
Fase de ejecución	Puntos de inspección	Tipo Inspecc.		Doc. Ref.	Tolerancia	Observ.	
		C/E/I	Resp.				
Acopio del material	Recepción y estado del material	PI	JO	Plan de control / LC-91			
	Ensayos a realizar	PC	DF	Proyecto/Plan de control/LC-91/EHE			
Acometida	Verificación de caudal de acuerdo a lo suscrito	PI	JO	Lc-91		Potencia adecuada	
	Pasatubos rejuntado e impermeabilizado por el que pasa la tubería.	PI	JO	Lc-91			
	Llave de registro	PC	DF	Proyecto/Lc-91			
	Llave de paso alojada en camara impermeabilizada en el interior del edificio	PI	JO	Lc-91			
	Contador y llave general en el interior del edificio.	PC	DF	Lc-91		Facil acceso	
Tubo de alimentación	Tubo de igual diametro que el de acometida, y a ser posible aereo.	PI	JO	Proyecto/Lc-91			
	Equipo de bombeo especificados	PI	JO	Lc-91			
Bateria de contadores divisionarios	Tipo conforme a Norma Básica de instalaciones de agua.	PI	JO	Lc-91			
	Local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico.	PI	JO	Lc-91			
	Separado de otras centralizaciones de contadores.	PI	JO	Proyecto/LC-91			
Comprobaciones finales	Correcto funcionamiento de la instalación.	PI	JO	LC-91			

