

programa de puntos de inspección								
OBRA:	Vivienda Unifamiliar Aislada, Benifallet 12		Localización: Teulada					
ACTIVIDAD:	Revestimientos de Yeso							
Fase de ejecución		Puntos de inspección		Tipo Inspecc.		Doc. Ref.	Tolerancia	Observ.
				C/E/I	Resp.			
Acopio del material	Recepción y estado del material	PI	JO	Plan de control / LC-91				
	Ensayos a realizar	PC	DF	Proyecto/Plan de control/LC-91/EHE				
Comprobación de soportes	Recibidos con mortero: Comprobar humedad soporte y azulejo y dosificacion idonea.	PI	JO	Lc-91				
	Recibido con adhesivo: Comprobar que este seco y limpio el soporte y azulejos	PI	JO	Lc-91				
	Comprobación de la fábrica	PC	DF	Proyecto/Lc-91				
	Superficie limpia y rugosa	PI	JO	Lc-91				
	En las superficies lisas de hormigón celular utilizar mallazo.	PC	DF	Lc-91				
	Utilización de pasta rápida por su rapidez de fraguado.	PI	JO	Proyecto/Lc-91				
Ejecución de los Guarnecidos	Aplomar los guardavivos en las esquinas, realizar una maestra a cada lado.	PI	JO	Proyecto/Lc-91				
	Maestras de yeso en rincones, esquinas y huecos, en paños	PI	JO	LC-91		distancia <1m		
	Pasar regle para eliminar lo sobrante	PI	JO	Lc-91			1m	
	Regle. Planeidad.	PI	JO	Lc-91		entre 1 y 1,5cm	1m	
Ejecución del enlucido.	Comprobar endurecimiento.	PI	JO	Lc-91				
	Aplicar yeso fino.	PI	JO	Proyecto/LC-91		e = 3mm		
Comprobaciones finales	Planeidad de regle.	PI	JO	LC-91			1m	