

SEGURIDAD Y SALUD



- **MOTIVO**

Hormigonado muro de sótano.

- **RIESGOS DETECTABLES**

Caída a distinto nivel

Irritaciones oculares

- **MEDIDAS PREVENTIVAS**

No se subirá a ningún andamio, ni plataforma no segura.

- **PROTECCIONES COLECTIVAS**

Utilización de andamio con suficiente altura con barandilla y rodapié perimetral, anchura mínima de trabajo 60cm, con superficie antideslizante.

- **PROTECCIONES INDIVIDUALES**

Ropa de trabajo, casco, gafas.