

SEGURIDAD Y SALUD



- **MOTIVO**
Encofrado muros de sótano
- **RIESGOS DETECTABLES**
Caída a distinto nivel, caída de objetos, atrapamiento por derrumbe.
- **MEDIDAS PREVENTIVAS**
Prohibido transitar por superficies o pasarelas no seguras.
- **PROTECCIONES COLECTIVAS**
Utilización de pasarelas estables con barandilla y rodapié perimetral, anchura mínima de paso 60cm, con superficie antideslizante.
Escalera con peldaños antideslizantes, con tacos de goma en el apoyo, y que superen un metro por encima de la altura a salvar.
Vallado perimetral superior, y protección del talud con redes tensas que actúen como avisadores si se producen embolsamientos.
- **PROTECCIONES INDIVIDUALES**
Casco, calzado de seguridad, y ropa de trabajo.