



REVISIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Documentación General

Datos de la obra

Proyecto: Estudio de Seguridad y Salud de 22 Viviendas, locales, garaje y trasteros

Fecha de inicio:

Dirección de la obra: JUAN DIEGO CABRERA MARTÍNEZ, (Arquitecto)

Duración de la obra: 18 meses

Propiedad

P.E.M. (Presupuesto de Ejecución Material):
2.181.770 €

Estudio de Seguridad y Salud

☐ Estudio Básico de S y S Estudio de S y S ☒

Presupuesto del Estudio de Seguridad:

62.120,58 €

Autor (Titulación): Ángel Salamanca de Torres (Arquitecto Técnico)

Fecha de recepción:

Tel. Fax E-Mail



Revisión del Estudio de Seguridad y Salud:

- En la indicación estimada de duración de los trabajos se contradice dentro del mismo estudio de Seguridad y Salud.
- Indicando:
 - 24 meses en Identificación de obra
 - 18 meses en el Plan de ejecución de la obra
- No describe los servicios de bienestar en función del número de trabajadores.
- No recoge los Servicios Sanitarios más próximos así como teléfonos de urgencias
- El centro asistencial más próximo es el Hospital Comarcal valle de los Pedroche
- No dispone de procedimiento ante accidentes
- No recoge un plan de evacuación del personal en la obra
- No recoge una planificación de la obra y las fases críticas de SyS (solapes de trabajos,...) No hay Gantt
- No describe la organización preventiva de la obra (organigrama, recursos preventivos, reuniones con los subcontratistas,...)
- No dispone de plano de detalles de protecciones individuales
- El presupuesto se ha modificado en el Plan de Prevención. Considerándose colocar redes verticales en el perímetro del hueco de la escalera de todas las plantas.

Anteriormente el presupuesto general ascendía a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. **(62.120,58 €)**

El nuevo presupuesto asciende a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS **(62.927,30 €)**