



2.1 Comprobación como cúpula de la hoja interior (intradós)

DATOS: Densidad
de cada dovela
según cálculos
1,77T/m³

Comentario;

Comprobando todas las posibilidades,
AA',AB',AC'.BA',BB',BC'.CA'.CB'.CC'. se observa que la hoja
interior de la cúpula no es estable.
Por lo tanto la línea de presiones se sale del ancho de la
dovela.



Para la comprobación como cúpula se considera un gajo de
1m de ancho como se puede apreciar en el dibujo. El ancho
de cada dovela va cambiando.