


1.2 Comprobación como arco de la hoja exterior (extradós)

DATOS: Densidad de cada dovela según cálculos 0.95T/m3



Comentario;

Comprobando todas las posibilidades, AA',AB',AC'.BA',BB',BC'.CA'.CB'.CC'. he observado que la hoja exterior de la cúpula puede ser estable en los casos BB',BC',CB'.

Vamos a ver el caso BB'.

