

DATOS NORMA SISMICA NCSE-02	EL CABANYAL_VALENCIA	ACELERACION BASICA ab	< 0.04g
	PUESTO QUE LA ACELERACION BASICA ES INFERIOR A 0.04g NO NECESARIA APLICACION DE LA NORMA		

TIPIFICACION DEL HORMIGON

ELEMENTO ESTRUCTURAL	Tipo de hormigón	Mod. control	Coef. parcial seguridad γ_c	Resistencia cálculo
Cimentación	HA-35/B/40/IIIa	Est. (3)	1.5 (acc.1.3)	23.3 N/mm2
Fjdo+Sop+Muro	HA-30/B/20/IIIa	Est. (3)	1.5 (acc.1.3)	23.3 N/mm2

CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO

ELEMENTO ESTRUCTURAL	Tipo de acero	Mod. control	Coef. parcial seguridad γ_s	Resistencia cálculo	Rec mín.
Cimentación	B500SD/B500T	N	1.15 (acc. 1.0)	435 N/mm2	45+5 = 50
Forjados	B500SD/B500T	N	1.15 (acc. 1.0)	435 N/mm2	30+5 = 35
Sop+Muros	B500SD	N	1.15 (acc. 1.0)	435 N/mm2	30+5 = 35

TIPIFICACION DEL ACERO

ELEMENTO ESTRUCTURAL	Tipo de acero	Modalidad de control	Coef. parcial seguridad γ_s	Resistencia cálculo
Pilar-Viga Coreas-Pletinas	S 275 JR (A-42b)	Estadístico (3)	1.1	250 N/mm2

EJECUCION

HORMIGON

TIPO DE ACCION	Nivel de control	Coef. seguridad (E.L.U.)	
		Favorable	Desfavorable
Permanente	Normal	1.00	1.35
Perm. no cste.	Normal	1.00	1.50
Variable	Normal	0.00	1.60
Accidental	Normal	0.00	1.00

ACERO

TIPO DE ACCION	Nivel de control	Coef. seguridad (E.L.U.)	
		Favorable	Desfavorable
Permanente	Normal	1.00	1.33
Perm. no cste.	Normal	1.00	1.50
Variable	Normal	0.00	1.50
Accidental	Normal	0.00	1.00

DETALLE ENCUENTRO VIGA PILAR HORMIGÓN ARMADO

SECCIÓN LONGITUDINAL



SISTEMA GOUJON CRET

Las vainas CRET se clavan en el encofrado. Después del hormigonado y desencofrado, se coloca en su posición el relleno de las juntas. Se introduce a continuación el Goujón en la vaina.Permite la transmisión de esfuerzos cortantes en las juntas y la compatibilidad de deformaciones entre elementos estructurales contiguos.





UV_5.3 e 1/350
Forjado tercero. Planta cubiertas

U. de verano en el Cabanyal
Taller 1
Rafael Gallardo Vázquez
Julio 2011