



ARMADO DE LAS LOSAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE LA SECCIÓN CC'

ESCALA 1/250



SECCIÓN DD'

ESCALA 1/1000



Ø12/15

Ø12/15

ESCALA 1/100

Hormigón de limpieza

Ø12/15

Ø12/15

NOTA: El despiece de armado en las zonas de la losa próximas al muro de chaflán puede variar respecto al indicado. El despiece plasmado en el presente plano presenta el armado general de las losas de impermeabilización, que ocupa en torno al 95% del total.